



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/48922

Sayı : 64272063-610- 80891
Konu : Yazılı Soru Önergesi(7/48922)


GÜNLÜDÜR
23 Eylül 2021

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 17.08.2021 tarihli ve E-43452547-120.07-0855334 sayılı yazınız.

Adıyaman Milletvekili Sayın Abdurrahman TUTDERE'nin tarafıma tevcih ettiği 7/48922 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Fatih DÖNMEZ
Bakan

Ek: Önerge Cevabı (1 Sayfa)



ADİYAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ABDURRAHMAN
TUTDERE'NİN YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN
CEVAPLAR

DÖNEM
27/4

ESAS NO
7/48922

Adıyaman ili Gölbaşı ilçesine bağlı Hamzalar köyünün Hasanlar mezrasına ait Bağlantı Başvuru Talebi; Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nin 10/A maddesinin beşinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “AG dağıtım şebekesi bulunmayan mevcut yerleşim yerlerinin ilk kez yerleşime açılan genişleme alanları ile mevcut yerleşim yerleri dışında yeni oluşan mahallelerde bağlantı taleplerinin AG seviyesinden karşılanabilmesi için bir dağıtım transformatöründen beslenebilecek şekilde tarımsal sulama haricinde en az 5 kullanım yerine ilişkin bağlantı başvurusunun yapılmış olması gerekir.” hükmü çerçevesinde değerlendirilmiş olup, bahse konu bölgede 3 meskenin bulunması nedeniyle mevzuatta belirtilen koşullar sağlanamadığı için işleme alınamamıştır.

Ancak söz konusu bağlantı talebi için mevzuatta yer alan şartların sağlanması halinde ilgili mezranın elektrik dağıtım tesisi projesi yatırım programı kapsamına alınacak ve bu bölgeye hizmet sunumu gerçekleştirilecektir.