


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıda yazılı sorularımın Anayasa'nın 98. TBMM İçtüzüğü'nün 96. Maddesi gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat KURUM tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz ederim.



Ali ÖZTUNÇ
Kahramanmaraş Milletvekili

Yıllardır iklim krizi için bir tehdit olan termik santraller, sebebi olduğu ısınma nedeniyle şimdi yangın tehdiyle karşı karşıyadır. Bunun en canlı örneği 4 Ağustos 2021'de Kemerköy Termik Santralinde de görülmüştür.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, yeterli müdahalenin yapılmaması nedeniyle Yeniköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kemerköy Termik Santraline de tesir etmiştir.

Günlerce yangın tehlikesi nedeniyle çağrıda bulunulmasına karşın bu konuda sessiz kalmış, santralde son güne kadar enerji üretimine devam edilmiştir.

Gösterilen bu ihmal, yurttaşların ve orman canlılarının sağlık, can ve mal güvenliği açısından korku ve endişe duymalarına neden olmaktadır. Yangın ile etrafa dağılan zararlı gazların bölgenin ikliminde yaratacağı değişiklik, bölgede yaratacağı kirlilik bölgenin sağlık ve ekonomik koşullarını da olumsuz yönde etkileyecektir.

1. Kemerköy santralının kömür stok alanlarında ne kadar kömür bulunmaktadır? Kömür stokları boşaltılmış mıdır?
2. Stok alanlarının çevresinde koruma bandı var mıdır? Kömür kümelerinin çevredeki ağaçlara uzaklığı ne kadardır? Stok alanlarındaki kömürün yanması söz konusu olursa çıkacak güvenlik sorunları nedir? Stok alanlarında kömürün yanmasına karşı alınan yangın önlemleri nelerdir?
3. Kömür stok sahasında yangın çıkarsa ne kadar zaman içerisinde yakındaki bölgeleri boşaltmak gerekir? Ortaya çıkacak olan zehirli gazlar hangileridir? Bu gazlardan korunmak için nasıl önlemler alınması gerekiyor?
4. Kemerköy santralının yanan yerlerinde asbest kullanılmış mıdır? Şu anda bölgedeki insanlar ve yangınla mücadele eden kişiler asbeste maruz kalıyor mu? Buna uygun önlem alınıyor mu?
5. Santralde gerçekleşen yangın sırasında hidrojen üretme tesisi çalışmakta mıydı?
6. Hidrojen tanklarının boşaltılmış olması dışında acil durumda kullanılmak üzere tutulan hidrojen tüpleri yangın sırasında santralde bulunmakta mıydı?
7. Yangın sırasında varil bakım yağları santralde bulunmakta mıydı?
8. Kemerköy santralının yanmayan ama yanma riski olan yerlerinde asbest var mı? Önlem alındı mı ve acil durum planı yapıldı mı?

49055

9. Yangının sıçrayabileceği Yeniköy santralinde yanıcı ve patlama riski olan maddeler, yani ana yakıt olan kömür, yardımcı yakıt fuel oil-mazot, jeneratör soğutucu olarak kullanılan hidrojen, mekanik sistemler için kullanılan yağlar tamamen alandan uzaklaştırıldı mı? Olası bir patlamaya karşı başka hangi önlemler alındı?
10. Yeniköy santralinde asbest kullanılmış mı? Santralde şu anda ne kadar kömür stoğu var? Kömür stok alanı boşaltıldı mı yoksa Kemerköy'de olduğu gibi son ana kadar üretime devam mı edilecek?
11. Bölgede sadece Muğla Musluhittin'de bir hava kalitesi ölçüm cihazı bulunmaktadır. Hava kalitesi havaizleme.gov.tr üzerinden sadece tek bir yerdeki ölçümle mi takip ediliyor? Bir haftadan beri yangın devam ederken Marmaris ve Milas'a mobil ölçüm cihazları gönderilmiş midir? Halkın ulaşabileceği şekilde bölgedeki hava kirliliği verileri neden paylaşılmıyor?
12. Valilik ve İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi hava kirliliği nedeniyle toplanmış ve özellikle riskli olan gruptaki kişiler olmak üzere vatandaşlara almaları gereken önlemlerle ilgili açıklama ve uyarılar yapmış mıdır? Başta hastaneler olmak üzere kamu kurumlarına akut hava kirliliği nedeniyle acile başvurular karşısında neler yapılması gerektiği konusunda bilgilendirilme yapılmış mıdır? Yörede özellikle risk altındaki gruplara maske dağıtılmış mıdır?
13. Yangının açık ocak kömür sahalarına (İkizköy Sahası ve Hüsamlar Sahası) ulaşması durumuna karşı herhangi bir önlem alınmış mıdır?