



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü



Sayı : 89432283-610/  
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 09.09.2022 tarihli ve E. 43452547-120.07-1075444 sayılı yazınız.

Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Faruk GERGERLİOĞLU tarafından verilen “İğdır Devlet Hastanesinde klimaların çalışmadığı iddiasına ilişkin ” 7/70852 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Arz ederim.

Dr. Fahrettin Koca  
Bakan

Ek-Önerge Cevabı

**Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Faruk GERGERLİOĞLU tarafından verilen "İğdır Devlet Hastanesinde klimaların çalışmadığı iddiasına ilişkin " 7/70852 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır.**

Tarafıma iletilen mesajda: "Ben İğdır Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak çalışmaktayım. Klimaların arızalı olduğunu söylediler aslında son günlerde yakıtın olmadığını öğrenmiş oldum. Bilindiği üzere İğdır'da yaz aylarında sıcaklık daima mevsim normalinin üzerinde seyretmektedir. Klimalar çalışmadığından dolayı hasta ve çalışanlar için sağlık konusunda risk oluşturmaktadır. Artık dayanamıyoruz." ifadeleri yer almaktadır. Bu bağlamda:

**SORULAR:**

SORU 1- Yukarıda bahsi geçen iddialar doğru mudur?

SORU 2- İğdır İl Sağlık Müdürlüğü konudan haberdar mıdır?

**CEVAP 1-2:** İğdır Dr. Nevruz EREZ Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan 4 adet chiller soğutma gruplarına ait toplam 8 adet vidalı kompresör bulunmaktadır.

Söz konusu iddiada belirtildiği gibi sistemin yakıt olmadığı için çalışmaması kesinlikle söz konusu değildir. Ayrıca sistem soğutucu gaz kullanılarak elektrik ile çalışan bir sistem olup farklı bir yakıt kullanılmamaktadır.

Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim.