



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/57426 61-95

GÜNLÜDÜR

23 Mart 2022

Sayı : 64272063-610-112437


Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/57426)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 24.01.2022 tarihli ve E-43452547-210.07-0951484 sayılı yazınız.

Isparta Milletvekili Sayın Aylin CESUR'un tarafıma tevcih ettiği 7/57426 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Fatih DÖNMEZ
Bakan

Ek: Önerge Cevabı (1 sayfa)



**ISPARTA MİLLETVEKİLİ SAYIN AYLİN CESUR'UN
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR**

DÖNEM
27/5

ESAS NO
7/57426

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği kapsamında elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesislerinde (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) 2 yılda bir, enerji nakil ve dağıtım hatlarında ise 5 yılda bir periyodik olarak bakım-onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilmekte olup, bu kapsamda ilgili elektrik dağıtım şirketi tarafından Isparta ili Aksu ilçesine bağlı Yaka Köyü'ndeki mevcut elektrik şebekesinin yenilenmesine yönelik Dördüncü Uygulama Dönemi (2021-2025) içerisinde; şebeke öncelikleri ve yatırım ödenekleri çerçevesinde ilave sokak aydınlatması, ekonomik ömrünü dolduran direklerinin değişimi, şebeke yenileme, kapasite artışı ve ilave şebeke yatırım çalışmalarının yapılması planlanmıştır.