



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/69289

GÜNLÜDÜR

Sayı : 64272063-610- ~~146~~ 102

Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/69289)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 05.08.2022 tarihli ve E-43452547-120.07-1057684 sayılı yazınız.

Isparta Milletvekili Sayın Aylin CESUR'un tarafıma tevcih ettiği 7/69289 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Fatih DÖNMEZ
Bakan

Ek: Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**ISPARTA MİLLETVEKİLİ SAYIN AYLİN CESUR'UN
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR**

DÖNEM
27/5

ESAS NO
7/69289

Isparta ili, Yalvaç ilçesi, Tokmacık köyü elektrik şebekesinde yer alan direklerin beton direkler olduğu, bu direkler vasıtasıyla enerji tedarik sürekliliği ve kalitesinin yeterli seviyede sağlanabildiği, bu çerçevede direk ömrünün henüz dolmadığı ve kullanıma uygun olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte “*Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği*” kapsamında elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesislerinde (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) 2 yılda bir, enerji nakil ve dağıtım hatlarında ise 5 yılda bir periyodik olarak bakım-onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilmekte olup, mezkur direklerin tedarik sürekliliği ve kalitesinin en üst düzeyde tutulması amacı ile periyodik bakım-onarım ve yenileme çalışmalarının 2022 yılı içerisinde yapılması planlanmıştır.