



T.C.  
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/62664 Gk 152

GÜNLÜDÜR

31 Mayıs 2022


Sayı : 64272063-610- 124 614  
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/62664)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 19.04.2022 tarihli ve E-43452547-210.07-1001931 sayılı yazınız.

Zonguldak Milletvekili Sayın Deniz YAVUZYILMAZ'ın tarafıma tevcih ettiği 7/62664 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.

  
Fatih DÖNMEZ  
Bakan

Ek: Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ SAYIN DENİZ  
YAVUZYILMAZ'IN YAZILI SORU ÖNERGESİNE  
İLİŞKİN CEVAPLAR**

**DÖNEM**  
27/5

**ESAS NO**  
7/62664

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) SCADA sisteminin yerli ve milli imkanlarla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından geliştirilmesi amacıyla; 21.12.2020 tarihinde SSB ile TEİAŞ arasında protokol imzalanmış olup, bu protokol kapsamında SSB tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda 07.03.2022 tarihinde SSB ile Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (HAVELSAN) arasında sözleşme imzalanmıştır.

TEİAŞ SCADA/EMS Sisteminin iletişim ve ağ yapısının yenilenmesi projesine ait sözleşme; TEİAŞ ile SIEMENS Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında 9.750.000 Dolar (KDV Hariç) bedel üzerinden imzalanmıştır.

TEİAŞ SCADA/EMS Sisteminde izlenmekte olan transformatör merkezi (üretim ve tüketim tesisleri dahil) 1377 adet olup, toplam izlenme oranı ise %93,5'tir.

TEİAŞ ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) arasında muhtelif tarihlerde imzalanan Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmaları kapsamında; TEİAŞ SCADA/EMS Sistemine bağlantı yükümlülüğü bulunan TCDD'ye ait toplam 70 adet transformatör merkezi bulunmakta olup, bu transformatör merkezlerinden sadece 1 adeti TEİAŞ SCADA/EMS Sistemi üzerinden izlenebilir durumdadır. TCDD'ye ait 69 adet transformatör merkezinin TEİAŞ SCADA/EMS Sistemi üzerinden izlenebilmesine yönelik olarak ise TCDD tarafından yürütülen ihale süreci çalışmalarına devam edilmektedir.

TEİAŞ ile Sistem Kullanıcıları arasında yapılan Bağlantı Anlaşmaları uyarınca 400 kV ve 154 kV gerilim seviyesinden iletim sistemine bağlı tüm sistem kullanıcıları ile orta gerilim seviyesinden iletim sistemine bağlı 30 MW ve üzeri kurulu güce sahip santrallerin TEİAŞ SCADA/EMS Sistemine bağlantısı zorunlu olup, bu kapsamda yürürlükteki Sistem Kullanım Anlaşması gereği SCADA yükümlülüğü bulunan ancak TEİAŞ SCADA/EMS Sistemine bağlantısı yapılmamış olan 2 adet santral ve 74 adet transformatör merkezi (69 adet TCDD transformatör merkezi ile 5 adet tüketim tesisi) bulunmakta olup, söz konusu merkezlerin TEİAŞ SCADA/EMS Sistemine bağlantısı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.