



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı


08 Eylül 2022

Sayı :30824082-610 456383
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Murat KURUM
Bakan

EK:

- Liste (7 Adet, 11 Sayfa)
- Cevap Yazısı (160 Adet, 323 Sayfa)

ISPARTA MİLLETVEKİLİ
SAYIN AYLİN CESUR'UN
TBMM 7/69278 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT
SORULAR VE CEVABI

SORULAR

Isparta ilimizin Yalvaç ilçesine bağlı Yağcılar köyü 'ne yakın bir alanda Yalvaç Belediyesine ait arıtma tesisi bulunmaktadır. Yalvaç Belediyesine ait arıtma tesisinde meydana gelebilecek olan arızalar sonucunda yayılan kötü koku köy halkını rahatsız etmektedir.

Bu anlamda;

1-Yalvaç Belediyesine ait arıtma tesisinde meydana gelen arızalar sonucu köy halkını rahatsız eden kötü kokunun engellenmesi için Bakanlığınızın planladığı bir çalışma bulunmakta mıdır?

2-Köy halkını rahatsız eden kötü kokuyu engellemek amacıyla Yalvaç Belediyesi ve Bakanlığınız tarafından hangi önlemler alınmaktadır?

CEVAP

11.08.2022 tarihinde bahse konu Atıksu Arıtma Tesisi, deşarj hattı ve Yağcılar Köyünde yapılan inceleme ve denetim neticesinde:

Yalvaç Belediyesi atıksu arıtma tesisinin çalışır durumda ve tesise atıksu girişinin olduğu, Atıksu arıtma tesisinin 27.01.2020 tarih ve 5 yıl geçerli ve 226790512.0.1 no.lu “Atıksu Deşarjı” konulu Çevre İzninin bulunduğu, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği kapsamında ayda 1 kez iç izleme numuneleri alınmakta olup, 2022 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında alınan çıkış suyu numunelerine ait analiz sonuçlarının Eğirdir Gölü Özel Hükümleri alıcı ortam deşarj standartlarını sağladığı tespit edilmiştir.

Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzce 28.07.2022 tarihinde yapılan denetim esnasında atıksu arıtma tesisinin giriş ve çıkışından numuneler alınmış olup, analiz raporuna göre, analiz sonuçlarının alıcı ortam deşarj standartlarını sağladığı görülmüştür.

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Madde 52 “Haber Verme Yükümlülüğü” başlığı altında “Atıksu kaynakları mevzuatta öngörülen arıtma tesis veya sistemlerini müstakil veya ortak olarak kurmak ve atık sularını deşarj standartlarını sağlayacak şekilde arıtmak zorundadırlar. Arıtma tesisi olmayanlar, arızalananlar, çalıştığı halde standartları sağlayamayanlar, faaliyetinde kapasite artırımına gidenler, faaliyetlerini geçici veya sürekli olarak durduranlar ilgili idareye derhal haber vermekle yükümlüdürler” hükmü çerçevesinde; atıksu arıtma tesisinin arıza ve arıza giderimi konusunda Yalvaç Belediyesi tarafından Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüze yazılı bilgi verilmektedir.