



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/53470
G.K.30

GÜNLÜDÜR

Sayı : 64272063--100315

Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-53470)


12 Ocak 2022

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 25.10.2021 tarihli ve 900527 sayılı yazınız.

İzmir Milletvekili Sayın Mehmet Ali ÇELEBİ'nin tarafıma tevcih ettiği 7/53470 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Fatih DÖNMEZ
Bakan

Ek: 7-53470 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 sayfa)



**İZMİR MİLLETVEKİLLERİ SAYIN MEHMET ALİ
ÇELEBİ'NİN YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN
CEVAPLAR**

DÖNEM
27/5

ESAS NO
7/53470

Bölgedeki dağıtım şirketleri tarafından dağıtım merkezleri, trafo binaları, kablo ve enerji nakil hatları güzergâhlarının seçiminde coğrafi koşullar dikkatle incelenmekte ve yeni yapılacak elektrik dağıtım tesislerinde sel vb. afetlerden minimum seviyede etkilenecek güzergâh ve alanların seçimi yapılmaktadır.

Bölgede bulunan orta gerilim elektrik dağıtım şebekeleri birbirleri ile irtibatlandırılarak ring şebekeler oluşturulmuş, böylelikle de doğal afet ya da arıza kaynaklı olası bir kesinti sebebiyle can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden bir durumla karşılaşıldığında kesinti yaşanan bölgeye alternatif besleme hatları üzerinden enerji verilmesi sağlanarak abonelerin mağduriyet yaşamaması hedeflenmiştir.

Ayrıca, gerçekleşen elektrik kesintileri Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ve EPDK nezdinde yapılan çalışmalar ile detaylı olarak incelenmekte ve kesintilerin önlenmesi için yatırım ve bakım programları oluşturulmaktadır. Bu kapsamda “*Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği*” uyarınca elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesislerinde (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) 2 yılda bir, enerji nakil ve dağıtım hatlarında ise 5 yılda bir periyodik olarak bakım-onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Elektrik dağıtım şebekelerinde açık, izole iletkenli ve yer altı elektrik dağıtım şebekeleri ihtiyaç durumuna göre birlikte kullanılmaktadır. Havai hatların yeraltına alınması ilgili mevzuatlar çerçevesinde, bölgenin ihtiyaçları ve şebekenin genel durumu da dikkate alınarak belirlenmektedir. Rize ili genelinde elektrik dağıtım şebekelerinin %80’i yer altı elektrik dağıtım şebekesi olarak tesis edilmiş olup kalan kısmın yer altına alınması için yürütülen etüt ve projelendirme çalışmaları devam etmektedir. Kırsal bölgelerdeki elektrik dağıtım şebekelerinin ise %70’i izole iletkenli elektrik dağıtım şebekesi olarak tesis edilmiştir. Kırsal bölgelerdeki açık iletkenli elektrik dağıtım şebekelerinde de ihtiyaç durumuna göre izole iletken dönüşüm çalışmaları devam etmektedir.