



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/53464 6K30

GÜNLÜDÜR

29 Aralık 2021

Sayı : 64272063--97772


Konu : Soru Önergesi (7/53464)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 25.10.2021 tarihli ve 43452547-120.07-E.900527 sayılı yazınız.

Kocaeli Milletvekili Sayın Lütfü TÜRKKAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/53464 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Fatih DÖNMEZ
Bakan

Ek: 7-53464 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN LÜTFÜ
TÜRKKAN'IN YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN
CEVAPLAR**

DÖNEM
27/5

ESAS NO
7/53464

İlgili elektrik dağıtım şirketinin sorumluluk sahasında meydana gelen elektrik kesintilerinin sebepleri, sayısı ve ilçelere göre dağılımları aylık olarak https://www.sedas.com/tr-tr/Bilgi_Danisma/Pages/KaliteGostergeleri.aspx internet adresinde yayımlanmakta olup, bu bilgiler aynı zamanda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı'na (EPDK) aylık olarak bildirilmektedir. Gerçekleşen elektrik kesintileri Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ve EPDK nezdinde yapılan çalışmalar ile detaylı olarak incelenmekte ve kesintilerin önlenmesi için yatırım ve bakım programları oluşturulmaktadır. Meydana gelen elektrik kesintilerine yapılan önleyici ve koruyucu bakım onarım çalışmaları ile anında müdahale edilmekte, faaliyet alanındaki elektrik tesislerine yönelik periyodik arıza önleyici bakım programları uygulanmaktadır.

Kocaeli ilinin Dilovası ilçesine bağlı Tavşancıl Mahallesi'nde yatırım çalışmaları kapsamında uygulanan bildirimli kesintilerin dışında yaşanan elektrik kesintilerinin havai hatlarda kuş çarpılması kaynaklı olduğu tespit edilmiş olup, bu sebeple Tavşancıl Mahallesi'nde havai hat izolasyon ve ağaç budama bakım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Bahse konu mahallede elektrik ihtiyacını karşılayan 10 adet trafo bulunmakta olup, 2021 yılı yatırım programında yer alan ve yıl sonunda bitmesi planlanan İskele Trafo Merkezi-Nuh Trafo Merkezi I-II Enerji Nakil Hattı Yeraltı Projesi ile Tavşancıl Mahallesi'ne alternatif besleme sağlanması planlanmaktadır. Tavşancıl Kök Dağıtım Merkezi 8501 İrtibat Projesi ile mevcut 250 kVA trafoda güç artışı yapılarak trafo gücünün 630 kVA'ya çıkarılması ve projesi kapsamında Tavşancıl Mahallesi'nin ana besleme hattının yer altı şebekesine dönüştürülmesi sağlanacaktır.

Ayrıca, 2021 yılı Küçük Ek Tesis İşleri kapsamında Tavşancıl Mahallesi Orkide Caddesi, Meşe Caddesi, Zümrüt Caddesi, Mevsim Sokak, İmaj Sokak, Mimoza Sokak, Efeler Sokak, Ulus Sokak ve Uygur Sokak'ta bulunan ilave şebeke, enerji talepleri ve aydınlatma taleplerinin tamamı karşılanmış olup, 2. Seviye Bakım kapsamında trafo alçak gerilim panosu yenileme çalışmaları yapılmıştır. Yıl içerisinde bakım-onarım ve yatırım programı kapsamında çalışmalara devam edilecektir.