



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/54027 GK-42

GÜNLÜDÜR

Sayı : 64272063--97733

Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-54027)


29 Aralık 2021

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 09.11.2021 tarihli ve 908204 sayılı yazınız.

Kocaeli Milletvekili Sayın Lütfü TÜRKKAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/54027 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Fatih DONMEZ
Bakan

Ek: 7-54027 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 sayfa)



**KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN LÜTFÜ
TÜRKKAN'IN YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN
CEVAPLAR**

DÖNEM
27/5

ESAS NO
7/54027

Enerji tedarik sürekliliğini ve kalitesini sağlamak, ayrıca yeni gelen enerji taleplerini karşılamak adına ilgili elektrik dağıtım şirketi tarafından yatırım programları çerçevesinde çalışmalar planlanmakta ve yürütülmekte olup, bu kapsamda Kocaeli ili Gölcük ilçesine bağlı Topçular Mahallesi'nden gelen enerji taleplerinin karşılanması ve hat sonunda yaşanan gerilim düşümü problemlerinin giderilmesi için İlave Trafo Tesisi yapımına başlanmıştır. Bu proje kapsamında yaklaşık 150 metrelik elektrik hattı yeraltına alınacaktır.

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği kapsamında elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesislerinde (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) 2 yılda bir, enerji nakil ve dağıtım hatlarında ise 5 yılda bir periyodik olarak bakım-onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilmekte olup, bakım onarım programları kapsamında, elektrik direkleri de dâhil ekonomik ömrünü doldurmuş dağıtım tesislerinin yenilenmesi, periyodik olarak yapılmaktadır.

Mevcut ve yeni tesis edilen şebekelerde şebekenin konumu belirlenirken, *Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği*'nde belirtilen emniyet mesafelerine uyulmaktadır.