



T.C.  
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı :30824082-610 - 4355289  
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

16 Ağustos 2022

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekilllerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.



Murat KURUM  
Bakan

EK:

- Liste (5 Adet, 8 Sayfa)
- Cevap Yazısı (86 Adet, 204 Sayfa)

7163477

**ADİYAMAN MİLLETVEKİLİ**  
**SAYIN ABDURRAHMAN TUTDERE'NİN**  
**TBMM 7/67470 ESAS SAYILI**  
**YAZILI SORU ÖNERGESİNE**  
**İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLARI**

**SORULAR**

- 1) Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinin 2021 yılında endüstriden kaynaklı atık su miktarı günlük, aylık ve yıllık olarak ortalama ne kadardır?
- 2) Adıyaman OSB'den arıtılarak Eğri Çay'a akıtılan atık suyun çevreye yaydığı, özellikle OSB yakınındaki yurttaşlarımızın sağlığını da tehdit eden kirliliğin ve kötü kokunun önlenmesine ilişkin bakanlığınızca ya da bağlı kuruluşlarca yürütülen herhangi bir çalışma var mıdır?
- 3) Adıyaman OSB içerisinde bulunan Atık Su Arıtma Tesisinin kapasitesinin genişletilmesine yönelik herhangi bir çalışma var mıdır?

**CEVAPLAR**

- 1) Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinin günlük kapasitesi: 2500 m<sup>3</sup>, aylık kapasitesi 75.000 m<sup>3</sup>, yıllık kapasitesi 900.000 m<sup>3</sup>'dür.
- 2) Söz konusu tesis OSB tarafından işletilmekte olup, tesiste bakteri güçlendirici ve koku önleyici kimyasal (fiskiye sistemi) kullanılmaktadır. Düzenli olarak çamur alınmaktadır. Ayda 2 defa rutin olarak numune alınmaktadır. İşletmeye, oksijen sensörü ve orp cihazı için teklif alınmış olup; en kısa sürede alımı gerçekleştirilecektir.  
  
Ayrıca; tesis Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzce rutin olarak (gece dahil) denetlenmekte olup; Sürekli Atıksu İzleme Sistemini Kanunda belirlenen zamanda kurmaması nedeniyle tesise 10.06.2022 tarihinde 131.516 TL İdari Yaptırım uygulanmıştır.
- 3) Tesisin Kurulu kapasitesi 6000 m<sup>3</sup>/gün olup, tesis günlük 2500 -3000 m<sup>3</sup>/gün aralığında çalışmakta olup; kapasitesi yeterlidir.