



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/53708 GK 34

GÜNLÜDÜR

Sayı : 64272063-610- 97776

Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/53708)


29 Aralık 2021

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 27.10.2021 tarihli ve E-43452547-210.07-0902505 sayılı yazınız.

Kocaeli Milletvekili Sayın Lütfü TÜRKKAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/53708 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Fatih DÖNMEZ
Bakan

Ek: Önerge Cevabı (1 Sayfa)



KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN LÜTFÜ
TÜRKKAN'IN YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN
CEVAPLAR

DÖNEM
27/5

ESAS NO
7/53708

İlgili elektrik dağıtım şirketinin sorumluluk sahasında meydana gelen elektrik kesintilerinin sebepleri, sayısı ve ilçelere göre dağılımları aylık olarak https://www.sedas.com/tr-tr/Bilgi_Danisma/Pages/KaliteGostergeleri.aspx internet adresinde yayımlanmakta olup, bu bilgiler aynı zamanda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı'na (EPDK) aylık olarak bildirilmektedir. Gerçekleşen elektrik kesintileri Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) ve EPDK nezdinde yapılan çalışmalar ile detaylı olarak incelenmekte ve kesintilerin önlenmesi için yatırım ve bakım programları oluşturulmaktadır. Meydana gelen elektrik kesintilerine yapılan önleyici ve koruyucu bakım onarım çalışmaları ile anında müdahale edilmekte, faaliyet alanındaki elektrik tesislerine yönelik periyodik arıza önleyici bakım programları uygulanmaktadır.

Kocaeli ili, Çayırova ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nin bulunduğu bölgeyi besleyen 19 adet trafo bulunmakta olup, "*Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği*" kapsamında elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesislerinde (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) 2 yılda bir, enerji nakil ve dağıtım hatlarında ise 5 yılda bir periyodik olarak bakım-onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 2021 yılı içerisinde 3. Seviye Bakım uygulaması kapsamında ekonomik ömrünü dolduran iletken ve direklerin değiştirilmesi konusunda kapsamlı çalışmalar yapılmış olup, bu çalışmalar çerçevesinde planlı kesintiler yaşanmıştır. 2022 yılında da 3. Seviye Bakım çalışmaları devam edecektir. Ayrıca bahse konu bölgede şebeke öncelikleri dikkate alınarak Dördüncü Uygulama Dönemi (2021-2025) içerisinde gerekli şebeke yenileme, kapasite artışı ve ilave yatırım çalışmalarının planlanması yapılmıştır.

Lisanslarında belirtilen bölgede dağıtım hizmeti veren elektrik dağıtım şirketleri, Bakanlığımız tarafından verilen yetkiye dayanarak TEDAŞ tarafından 6446 sayılı *Elektrik Piyasası Kanunu* kapsamında periyodik olarak denetlenmekte, bu denetimler neticesinde tanzim edilen inceleme ve denetim raporları da gereği için EPDK'ya gönderilmektedir. Söz konusu raporların içeriğindeki bulgular çerçevesinde mevzuata aykırı faaliyetleri sabit görülen elektrik dağıtım şirketleri hakkında yaptırımlar uygulanmaktadır.