


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın **Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez** tarafından Anayasanın 98'inci ve TBMM İçtüzüğü'nün 96'ıncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.



Barış Atay Mengüllüoğlu
Hatay Milletvekili

Mersin'de devam eden Akkuyu NGS inşaatı için, 26 Temmuz 2022 tarihinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali A.Ş., Titan 2-IC İçtaş Adi Ortaklığı şirketi ile mühendislik, satın alma, inşaat sözleşmesini feshetmiştir.

Sözleşme iptaline dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Rosatom, IC İçtaş açıklamalar yapmışlardır. Açıklamalarda türlü iddialar dile getirilmekle birlikte, IC İçtaş şirketi fesih kararını Londra Tahkim Mahkemesi'ne götüreceğini açıklamıştır.

TMMOB, Nükleer Karşıtı Platform, bilim insanları ve yurttaşlar tarafından, özellikle sözleşme ihlallerinin yaşandığı iddiasıyla birlikte projenin güvenlik problemi yaratacağı endişesi yıllardır dile getirilmektedir.

Bu bağlamda;

1- Akkuyu NGS A.Ş., Fesih İhtarname'si'nde , TITAN 2 / IC İçtaş Adi Ortaklığı'nın sorumluluğunda yapılan inşaat işlerinin kalitesizliğini, bir nükleer santral inşaatının gerektirdiği güvenlik standartlarına uygun olmadığını gerekçe göstermiştir. Böylelikle Akkuyu NGS A.Ş. ve dolayısıyla Rosatom Santral inşaatında güvenlik normlarının ihlal edildiğini itiraf etmektedirler. Türkiye Cumhuriyeti'nin Akkuyu Nükleer Santral İnşaatı konusundaki yetkili makamlarının Akkuyu NGS A.Ş.'nin bu iddialarına karşı cevapları nelerdir?

2- Akkuyu NGS A.Ş.'nin IC İÇTAŞ ile sözleşmeyi feshetme gerekçelerinin dökümü Fesih İhtarname'si'nin 60 sayfalık ekinde yapılmıştır. Ancak bu ek kamuoyuna açıklanmamıştır. Bu ek Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarına ulaşmış mıdır? Ulaşmamışsa talep edilecek midir ve kamuoyuna şeffaf biçimde açıklanacak mıdır?

3- Akkuyu Nükleer Santral İnşaatı'nda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan işçiler Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Akkuyu Nükleer Santral İnşaatı'nda sadece 2022 yılının ilk yarısında basına yansıyabilen iş kazalarında Türkiye vatandaşı en az 3 işçi, iş cinayetinde kaybedilmiştir. Türkiye yetkili makamları Akkuyu'daki iş güvenliği tedbirlerini kontrol etmekte midir? Bugüne dek kaç kez denetim yapılmıştır? Denetim bulguları nelerdir? Santral denetimi İş güvenliği ve işçi hakları konusunda ne gibi işlemler yapılmıştır?

4- Bilindiği gibi sözleşmesi feshedilen İÇTAŞ'ın yerine sözleşme yapılan TSM İnşaat 3 yıl önce kurulmuştur. Uluslararası antlaşmalarda 10 yıllık iş bitirme ve deneyim aranırken, 3 yıllık bir firmayla sözleşme yapılmasının gerekçesi nedir? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Nükleer Düzenleme Kurulu hangi sertifikayla bu yeterliliği görüp TSM Enerji'ye bu yetkinliği vermiştir?

5- Gelecekte oluşabilecek olası kazalarda, uluslararası antlaşmalarda 10 yıllık iş bitirme ve deneyim aranmasına rağmen tercih edilen TSM İnşaat'a hangi yaptırımlar uygulanabilecektir? Geçmiş firmaya kaç denetim yapılmış, hangi yaptırım uygulanmıştır?

6-Titan 2 / IC İctaş ortaklığında yapılan inşaatın ihalesi, IC İctaş kadar Titan 2 firmasının da sorumlu olduğu düşünüldüğünde, Titan 2 firmasının ortağı olduğu TSM firmasına neden verilmiştir?

7- Depremsellik açısından yapılmış bilimsel çalışmalar mevcut iken, Büyükeceli ve çevresi, neden hala 4. Derece deprem bölgesi olarak kabul edilmektedir? İnşaat kalitesi ile ihlal iddiaları ortaya atılmış ve alanın yakınından fay hattı geçtiği bilinirken, nükleer güç santrali inşaatına neden devam edilmektedir?

8-Akdeniz, deniz suyu ortalama sıcaklığı açısından sıcak bir denizdir. Küresel iklim değişikliği nedeni ile sıcaklık ortalaması sürekli yükselmektedir. Bu gerçek doğrultusunda santralin ihtiyacı olan soğutma suyu debisindeki artış, denizden daha fazla su çekileceği anlamına gelmektedir. Daha çok su, suya eklenecek olan daha fazla toz klor anlamına gelecektir. Santralin çalışırken soğutma suyundaki bu klorun deniz canlılarına ve denizel ekosisteme, hatta doğu Akdeniz baseni akıntısına sahip bütün Akdeniz kıyısı olan ülkelerdeki insan hayatına vereceği zarar üzerine bir çalışma yapılmış mıdır? Yapılan çalışma var ise sonuçları nelerdir?

9-Tesis çevresinde üretilecek olan tarım ve hayvancılık ürünlerinin üzerine 'Akkuyu NGS bölgesinde üretilmiştir' ibareli etiketler kullanılması zorunluluğu getirilecek midir? Bu konuda ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı ile temasa geçilmiş midir?

10-Birinci ve ikinci tahliye alanlarında yapılması zorunlu olan şehir ve bölge planlamaları yapılmış mıdır? Plan onayları askıya çıkmış mıdır?