



T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi -
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı
Tarih: 18/11/2021 11:46
Sayı: E-120.07-
0914912



7/52910
G.K.25

Sayı : E-44697349-610-72724

Konu : İzmir Milletvekili Sayın
Tamer OSMANAĞAOĞLU'nun yazılı soru
önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 18.10.2021 tarihli ve 43452547-120.07-E.896019 sayılı yazınız.

İzmir Milletvekili Sayın Tamer OSMANAĞAOĞLU'nun 7/52910 esas sayılı yazılı soru
önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.

Adil KARAİSMAİLOĞLU
Bakan

Ek: Cevap Formu (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 591FCE6E-6CB3-4A7C-85C1-5F449E275FD9

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/uab-ebys>

Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA
KEP Adresi : uab@hs01.kep.tr

Bilgi için: Nurhayat
ÖRÜCÜOĞLU
Teknisyen





T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN TAMER OSMANAĞAOĞLU'NUN
7/52910 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI**

Menemen-Aliğa hattı km:48+557'de L=1,00x1,00 m. açıklıklı menfezden geçen yağmur suları, demiryoluna paralel km:47+854'deki menfeze kadar 703 metrelik toprak kanaldan ilerlemekte ve buradaki menfezden geçerek tahliye kanalına ulaşmaktadır. Menfez ve toprak kanal temizlikleri periyodik olarak iş makineleri vasıtasıyla yapılmaktadır.

Söz konusu iki menfez arasında bulunan 703 metrelik toprak kanalın, daha sağlıklı çalışabilmesi adına betonarme olarak trapez kanala dönüştürülmesi için çalışmalar devam etmektedir.