



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı


Sayı :30824082-610-3418461
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

12 Nisan 2022

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA.

Milletvekillerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.



Murat KURUM
Bakan

EK:

- Liste (6 Adet, 6 Sayfa)
- Cevap Yazısı (51 Adet, 93 Sayfa)

**ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ
SAYIN DENİZ YAVUZYILMAZ'IN
TBMM 7/58480 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT
SORULAR VE CEVABI**

SORULAR

14 Haziran 2020 tarihinde, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, AFAD'ın verilerine göre 5,7 şiddetinde deprem meydana gelmiştir.

Meydana gelen orta şiddetli depremin ardından 2012 yılında yapımı tamamlanarak faaliyete geçirilen Karlıova Kaynarıpınar Jandarma Karakolunun gözlem kulesinde büyük hasar meydana gelmiş, kulede bulunan Güvenlik Korucusu Cengiz Pullu şehit olmuş, iki güvenlik korucusu da ağır yaralanmıştır.

Karlıova Kaynarıpınar Jandarma Karakolu gözlem kulesi, aldığı hasarın ardından, 14 Haziran 2020 tarihinde boşaltılarak faaliyetlerine son verilmiştir. Hasar gördüğü günkü haliyle kaderine terk edilmiş olan kule ve çevresinde gerekli önlemler alınmamıştır.

Bu bağlamda;

1. Karlıova Kaynarıpınar Jandarma Karakolunun yapım işi hangi firma ya da firmalar tarafından gerçekleştirilmiştir? Projenin tamamlanma bedeli ne kadar olmuştur?
2. Karakol'un ilgili dönemin deprem yönetmeliği çerçevesinde yapılıp yapılmadığı denetlenmiş midir?
3. Karakol'un 5,7 büyüklüğündeki "orta şiddetli" depreme dayanıksız olarak önemli ölçüde hasar almasının nedeni nedir? Bu konuda bugüne kadar gerçekleştirilmiş bir inceleme bulunmakta mıdır?
4. Atıl haldeki Karakol'un doğal afetlerle ilgili can güvenliği riskini ortadan kaldırmak adına herhangi bir çalışma yapılması planlanmakta mıdır? Bugüne kadar can güvenliği riskini ortadan kaldıracak çalışmaların yapılmamasının nedeni nedir?
5. Karakol'un etrafına kazılmış mevzinin doğal afetlerle ilgili de can güvenliği riskini ortadan kaldırmak adına herhangi bir çalışma yapılması planlanmakta mıdır? Bugüne kadar can güvenliği riskini ortadan kaldıracak çalışmaların yapılmamasının nedeni nedir?

CEVAP

Bingöl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz tarafından Bingöl Karlıova/Kaynarıpınar J.Krk.K.lığı Hizmet Binası ve 3 Adet Gözetleme Kulelerinin Deprem Dayanımının Belirlenmesi ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması İş, yüklenici Karagöz Mühendislik-Emrah Karagöz'e 70.000,00 TL sözleşme bedeli ile 30.10.2020 tarihinde ihale edilmiştir.

Bingöl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz denetiminde karakol binası, 3 adet gözetleme kuleleri ve zeminden deneysel yöntemlerle bilgi toplanıp bilgisayar yazılımlarıyla analiz edilmiş ve karakol binasının göçme durumunda, kulelerin ise ağır yapısal hasarlı olduğu sonucuna varılmıştır. Karakol binasının kontrollü hasar durumuna getirilmesi için güçlendirme ve bakım-onarım projeleri hazırlanıp yaklaşık maliyetleri hesaplanmış olup ağır hasarlı 3 adet gözetleme kulesinin yıkılarak yeniden inşa edilesi gerektiği sonucuna varılmış ve bu doğrultuda projelendirilerek yaklaşık maliyetleri hesaplanmıştır. Konuyla ilgili yapılan tüm çalışmalar raporlara dökülerek Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ile paylaşılmıştır.