



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/57550 GK 97

GÜNLÜDÜR

Sayı : 64272063-610- 114 862

Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/57550)


05 Nisan 2022

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 26.01.2022 tarihli ve E-43452547-120.07-0953842 sayılı yazınız.

Artvin Milletvekili Sayın Uğur BAYRAKTUTAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/57550 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Fatih DÖNMEZ
Bakan

Ek: Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**ARTVİN MİLLETVEKİLİ SAYIN UĞUR
BAYRAKTUTAN'IN YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN CEVAPLAR**

**DÖNEM
27/5**

**ESAS NO
7/57550**

İlgili elektrik dağıtım şirketinin sorumluluk sahasında meydana gelen elektrik kesintilerinin sebepleri, sayısı ve ilçelere göre dağılımları aylık olarak [https://www.coruhedas.com.tr/ Elektrik KaliteGostergeleri/KesintilerTablosu](https://www.coruhedas.com.tr/ElektrikKaliteGostergeleri/KesintilerTablosu) adresinde yayımlanmakta olup, bu bilgiler aynı zamanda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı'na (EPDK) aylık olarak bildirilmektedir. Gerçekleşen elektrik kesintileri Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) ve EPDK nezdinde yapılan çalışmalar ile detaylı olarak incelenmekte ve kesintilerin önlenmesi için yatırım ve bakım programları oluşturulmaktadır.

Artvin ilimizde Ocak ayı başından itibaren etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışına bağlı olarak enerji nakil hatlarında buz yükü ve ağaç devrilmeleri meydana gelmiş, bu durumda bazı noktalarda kısa devre arızalarına ve iletken kopmalarına sebebiyet vermiştir. Ancak meteorolojik uyarıların ilgili dağıtım şirketi tarafından titizlikle takip edilmesi ve hava muhalefetine karşı tedbirler kapsamında izinli olan personelin göreve geri çağırılması, tüm araç, teçhiz/teçhizat ve jeneratörlerin hazır hale getirilerek çevre illerden araç ve destek personel talebinde bulunulması gibi önlemler kapsamında merkez ilçemizde 20 kişilik merkez arıza ekibi, 18 kişilik bakım ekibi ve çevre illerden gelen 12 kişilik destek ekibiyle beraber toplam 193 personel ve 70 araçla çalışmaların yoğun bir şekilde yürütülmesi sağlanmıştır. Her ne kadar alınan tüm önlemlere rağmen yoğun kar yağışı sebebiyle öngörülemeyen arızalar meydana gelmişse de, bu arızalara ekiplerimiz tarafından yapılan hızlı müdahaleler sayesinde kesinti yaşanan bölgelerin mümkün olan en kısa sürede yeniden enerjilendirilmesi sağlanmıştır.

Bölgede yaşanan elektrik kesintisine ilişkin ilgili dağıtım şirketi hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden 11 adet şikayet başvurusu yapılmıştır.

Artvin ilimizde yatırım ve bakım-onarım çalışmaları aralıksız devam etmekte olup, bu ilimize 2019 yılında 14 milyon TL, 2020'de 17,72 milyon TL, 2021'de ise 36,1 milyon TL tutarında yatırım harcaması yapılmıştır. Aynı dönemde bakım-onarım harcamaları kapsamında gerçekleştirilen harcama tutarı ise 6 milyon TL'dir. Bununla birlikte 2022 yılında da ihtiyaç görülen kısımlarda şebeke yenileme ve bakım-onarım çalışmalarına devam edilmekte olup, bahse konu çalışmaların tamamlanmasına müteakip bölgede elektrik dağıtım şebekesinin teknik kalitesi artırılmış olacaktır.

Lisanslarında belirtilen bölgede dağıtım hizmeti veren elektrik dağıtım şirketleri, Bakanlığımız tarafından verilen yetkiye dayanarak TEDAŞ tarafından 6446 sayılı *Elektrik Piyasası Kanunu* kapsamında periyodik olarak denetlenmekte, bu denetimler neticesinde tanzim edilen inceleme ve denetim raporları da gereği için EPDK'ya gönderilmektedir. Söz konusu raporların içeriğindeki bulgular çerçevesinde mevzuata aykırı faaliyetleri sabit görülen elektrik dağıtım şirketleri hakkında yaptırımlar uygulanmaktadır.