



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/62353
G.E. 150

GÜNLÜDÜR

Sayı : 64272063-610-146094


Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/62353)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 12.04.2022 tarihli ve E-43452547-120.07-0998739 sayılı yazınız.

Diyarbakır Milletvekili Sayın Dersim Dağ'ın tarafıma tevcih ettiği 7/62353 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Fatih DÖNMEZ
Bakan

Ek: Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**DIYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN DERSİM
DAĞ'IN YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN
CEVAPLAR**

DÖNEM
27/5

ESAS NO
7/62353

İlgili elektrik dağıtım şirketinin sorumluluk sahasında meydana gelen elektrik kesintilerinin sebepleri, sayısı, il ve ilçelere göre dağılımları aylık olarak [https://www2.dedas.com.tr/bilgi/Hizmet Kalite Göstergeleri/67](https://www2.dedas.com.tr/bilgi/HizmetKaliteGostergeleri/67) internet adresinde yayımlanmakta olup, bu bilgiler aynı zamanda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı'na (EPDK) aylık olarak bildirilmektedir. Gerçekleşen elektrik kesintileri Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) ve EPDK nezdinde yapılan çalışmalar ile detaylı olarak incelenmekte ve kesintilerin önlenmesi için yatırım ve bakım programları oluşturulmaktadır. Meydana gelen elektrik kesintilerine anında müdahale edilmekte; bunun yanı sıra periyodik önleyici ve koruyucu bakım programları ile kesinti sayısında düşüş sağlanmaktadır.

Şanlıurfa ili Suroç ilçesi Tavşanköy mahallesinde bulunan 63TR-00791 kodlu 160 kVA gücündeki dağıtım trafosu kaçak kullanıma bağlı aşırı yüklenme sonucu 27.02.2022, 03.03.2022 ve 23.03.2022 tarihlerinde toplamda 3 kez yanmıştır. 02.04.2022 Cumartesi günü yanan trafonun yerine yeni trafo montajı için köye gidilmiş olup, proje hesaplamalarına göre köydeki hane sayısına 160 kVA kapasitesinde trafo gücü yeterli olmasına rağmen vatandaşlarımız 250 kVA takılmasını istediği için trafo montajına izin vermemiştir. Takip eden süreçte İlçe Kaymakamlığında 04.04.2022 tarihinde yapılan toplantı sonrasında 160 kVA gücündeki trafonun takılmasına yönelik vatandaşlarımızla anlaşılması üzerine trafo değişimi için aksiyon alınmıştır.

Bununla birlikte lisanslarında belirtilen bölgede dağıtım hizmeti veren elektrik dağıtım şirketleri, Bakanlığımız tarafından verilen yetkiye dayanarak TEDAŞ tarafından 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında periyodik olarak denetlenmekte, bu denetimler neticesinde tanzim edilen inceleme ve denetim raporları gereği için EPDK'ya gönderilmektedir. Söz konusu raporların içeriğindeki bulgular çerçevesinde mevzuata aykırı faaliyetleri sabit görülen elektrik dağıtım şirketleri hakkında yaptırımlar uygulanmaktadır.