



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih DÖNMEZ tarafından yazılı olarak yanıtlanması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.

Ahmet AKIN

Balıkesir Milletvekili

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde başta Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya olmak üzere 10 ilimiz etkilenmiştir.

Özellikle yıkımın en ağır olduğu kentlerde yaşanan enerji kesintileri; depremzede vatandaşlarımızın ısınma, iletişim başta olmak üzere temel ihtiyaçlarını gidermelerinde sıkıntı yaşamalarına neden olmuştur.

Deprem felaketinin ardından yaşanan enerji kesintileri iletişimin aksamasına neden olurken; iletişim kesintileri de arama, kurtarma çalışmaları ile yardım organizasyonlarını olumsuz etkilemiştir.

15 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Dağıtım Sistemi Yönetmeliği elektriğin kaliteli, güvenli ve sürekli olarak kullanıcılara sunulması amacıyla dağıtım sisteminin işletilmesi, izlenilmesi ve kontrol edilmesi ile dağıtım sisteminde acil durumda uygulanması gereken usul ve esasları da belirlemektedir.

Buna göre dağıtım şebekesinin kısmen ya da tamamen istem dışı enerjisiz kalması durumunda sistemin kademeli olarak enerjilendirilmesine yönelik acil durum yönetim planlarının dağıtım şirketleri tarafından hazırlanması gerekmektedir. Dağıtım şirketlerinin acil durum yönetim planlarının uygulanabilirliğini ve güncelliğini korumakla yükümlü olduğu da hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu yönetmeliğe göre dağıtım şirketlerinin acil durumlarda kullanılmak üzere mobil jeneratörler bulundurması gerekmektedir. Dağıtım şirketlerinin orta gelirli seviyeli çıkışı en az bir adet mobil jeneratör bulundurması; her il merkezi ve nüfusu 100 bini geçen ilçeler için

de en az bir adet olmak üzere, alçak gerilim seviyesi çıkışlı mobil jeneratör bulundurmakla yükümlüdür. Düzenleme göre bulundurulacak jeneratörlerin her birinin en az 50 kVA gücünde olması gerekmektedir.

Söz konusu bilgilere göre;

- 1- 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinde en çok yıkımın yaşandığı Kahramanmaraş, Hatay, Malatya başta olmak üzere depremten etkilenen 10 ilimizde ve ilçelerinde faaliyet gösteren dağıtım şirketleri, şebeke özelliklerini de dikkate alarak, acil müdahale için zamanında müdahale ve etkin bir çözüm sağlayacak şekilde acil müdahale organizasyonunu kurdu mu?
- 2- Dağıtım şirketi acil durumlarda kullanılmak üzere mobil jeneratörler bulundurmak zorundayken, deprem bölgesi olan 10 il ve ilçelerinde dağıtım şirketlerinin jeneratörü var mıydı? Jeneratör sayısı yeterli miydi? Jeneratör yoksa ve ya yetersiz kaldıysa neden?
- 3- 10 ilimizde ve ilçelerinde faaliyet gösteren dağıtım şirketleri, acil müdahale organizasyonu kapsamında yeterli sayıda ve tam teşekküllü acil müdahale aracı ile yeterli sayıda ve acil müdahale konusunda eğitilmiş personeli yirmi dört saat hazır durumda bulundurdu mu?
- 4- 10 ilimizde ve ilçelerinde faaliyet gösteren dağıtım şirketleri, acil durum yönetim planlarının uygulanabilirliği ve güncelliğini korumak yükümlüğünü yerine getirmiş midir?
- 5- Deprem felaketinde jeneratör bulunan il ve ilçelerimizde elektrik hizmeti kesintisiz verilebildi mi?
- 6- Yönetmelikte belirlenen 50 kVA gücündeki jeneratörler depremin ardından enerji kesintisi yaşanan il ve ilçelerimizde elektrik hizmetini sağlamak için yeterli olmuş mudur?
- 7- Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan fay haritasına göre Türkiye’de 5,5 ve üzerinden deprem üretebilecek 485 aktif fay bulunmaktadır. Bu kapsamda deprem riski taşıyan 42 il ve 110 ilçe bulunmaktadır. Deprem riski taşıyan 42 il ve 110 ilçe için dağıtım şirketlerinin acil durum eylem planları nelerdir? Bu acil eylem planları denetlenmiş midir? Acil bir afet durumunda bu eylem planları yeterli olacak mıdır?
- 8- Deprem riski taşıyan 41 il ve 110 ilçemiz için enerji kesintilerinde jeneratör bulunmakta mıdır?