

Erhan USTA
Samsun Milletvekili
İYİ Parti Grup Başkanvekili

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.



Erhan USTA
Samsun Milletvekili
İYİ Parti Grup Başkanvekili

Türkiye Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı'nın "Sağlık Bakanlığı 2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporu"nun 26 ncı sayfasında 'hastane yapım işlerinde projede yer alan trijenarasyon/kojenerasyon sistemlerinin hastaneler faaliyete geçtikten sonra kullanılmaması' içerikli Bulgu 3 yer almaktadır.

Bulgunun açıklamasında; Trijenarasyon / kojenerasyon sistemleri hastane inşaatlarında yaklaşık maliyette oransal olarak yüksek değere sahip, nitelikli makine (cihaz) türleridir. Bakanlıkça 2012 yılında çıkartılan "Mevcut ve Yeni Yapılacak Sağlık Tesislerinde Uyulması Gereken Asgari Teknik Standartlar" başlıklı Genelge uyarınca, 200 yatak kapasitesinden büyük en az 20.000 m² kapalı alana sahip, bulunduğu bölgede doğal gaz bulunan yeni hastane projelerinde ve inşaatlarında kojenerasyon, trijenarasyon sistemi uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirip, elektrik tüketiminde tasarruf sağlaması amacı ile düşünülen bu sistemlerin hastaneler faaliyete geçtikten sonra genel olarak kullanılmadığı, atıl vaziyette bekletildiği görülmektedir. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne 2018 yılında yazılan yazıda; yukarıda yer alan genelge uyarınca projelerde uygulanan /uygulanacak olan trijenarasyon sistemlerinin gerek mevzuat işlemlerinin sonuçlandırılmaması gerek bazı hastanelerde konuya vakıf teknik personelin bulunmaması nedeniyle hastanelerin devreye girmesine rağmen cihazların kapalı vaziyette beklediği belirtilmiştir.

Bu bağlamda;

- 1- Maliyet olarak yüksek değere sahip olan bahse konu cihazların faaliyette olan hastanelerde kullanımını artıracak bir çalışmanız var mıdır?
- 2- Bakanlığınız tarafından bahse konu cihazları kullanması için konuya vakıf teknik personel açığını giderecek bir çalışmanız mevcut mudur?
- 3- Bahse konu cihazların kullanılmadığı süre içerisinde kamuya mal olan zararları ne kadardır?