



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/73403 GK 33

7/78196 GK 103

14-03-2023

GÜNLÜDÜR

Sayı : 64272063-610- 177 850

Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/73403, 7/78196)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : a) 01.11.2022 tarihli ve E-43452547-120.07-1102616 sayılı yazınız.
b) 14.02.2023 tarihli ve E-43452547-120.07-1169461 sayılı yazınız.

Kocaeli Milletvekili Sayın Tahsin TARHAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/73403 ve 7/78196 esas numaralı yazılı soru önergeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.

Fatih DÖNMEZ
Bakan

Ek: Önerge Cevapları (1 Sayfa)



**KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN TAHSİN
TARHAN'IN YAZILI SORU ÖNERGELERİNE İLİŞKİN
CEVAPLAR**

DÖNEM
27/6

ESAS NO
7/73403,
7/78196

İlgili dağıtım şirketi tarafından bakım programı kapsamında bölgeyi enerjilendiren 2 adet dağıtım merkezi içindeki 2 adet kesicili giriş çıkış hücresi yenilenerek bölgedeki kesintilerinin minimize edilmesi sağlanmıştır. Ayrıca yaklaşık maliyeti (keşif tutarı) 2.000.000 TL olan alternatif besleme projesinin ise tarife dönemi içerisinde hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Lisanslarında belirtilen bölgede dağıtım hizmeti veren elektrik dağıtım şirketleri, Bakanlığımız tarafından verilen yetkiye dayanarak Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında periyodik olarak denetlenmekte, icra edilen denetimler neticesinde tanzim edilen inceleme ve denetim raporları da gereği için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) gönderilmektedir. Söz konusu raporların 6446 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat kapsamında değerlendirilmesi neticesinde mevzuata aykırı faaliyetleri sabit görülen elektrik dağıtım şirketleri hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

Bu kapsamda; dağıtım hizmetinin mevzuatta öngörülen nitelikte sunulması için gerekli iyileştirme, yenileme ve kapasite artırımı yatırımlarını zamanında yapmadığı, dağıtım faaliyetinin nitelik ve kalitesini kabul edilemeyecek düzeyde düşürdüğü ve bu durumun da ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmesinde bölgede faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketi hakkında soruşturma başlatılmış olup bahse konu soruşturma süreci devam etmektedir.