



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

GÜNLÜDÜR
04 Nisan 2023


Sayı : 64272063-610-181740
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/78806)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 08/03/2023 tarihli ve E-43452547-120.07-1181935 sayılı yazınız.

Diyarbakır Milletvekili Sayın Garo PAYLAN'ın tarafına tevcih ettiği 7/78806 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Fatih DÖNMEZ
Bakan

Ek: 7/78806 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN GARO
PAYLAN'IN YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN
CEVAPLAR**

DÖNEM
27/6

ESAS NO
7/78806

Deprem sonucunda Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketine (TEİAŞ) ait 1.128 km uzunluğundaki elektrik iletim hattını birbirine bağlayan 11 direk yıkılmış, toplam 4.088 MVA güce sahip trafo merkezi ve ekipmanında hasar meydana gelmiştir. Başta Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman olmak üzere bölgedeki elektrik dağıtım hat ve trafo merkezlerinde büyük ölçüde hasar oluşmuştur.

Yaşanan deprem nedeniyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketine (BOTAŞ) ait doğal gaz iletim hatlarında ise yaklaşık 20 farklı noktada patlama ve arıza meydana gelmiştir. Bununla birlikte bölgedeki doğal gaz dağıtım hatları ve tesislerinde de hasarlar meydana gelmiştir. Depremde bölgede bulunan bazı akaryakıt istasyonları ve depolama tesislerinde de hasarlar meydana gelmiş olup bazı istasyonlarda yer altı depoları ve bağlantı noktaları çökmüştür.

Deprem sonrasında yapılan hızlı ve etkin çalışmalar neticesinde; TEİAŞ'a ait elektrik iletim tesislerinde meydana gelen hasarlara hızlıca müdahale edilmiş ve depremin üçüncü gününde enerji iletimindeki sorunlar çözülmüştür. İletim sorunundan etkilenen bölgelere mobil jeneratörler tesis edilmek suretiyle enerji arzına devam edilmiştir.

BOTAŞ'ın doğal gaz iletim hatlarında ise yaşanan hasarlara müdahale edilerek 10.02.2023 itibarıyla tüm yerleşim yeri giriş istasyonlarına doğal gaz arzı hazır hale getirilmiştir. BOTAŞ ile dağıtım şirketlerinin müşterek çalışmaları neticesinde il bazında doğal gaz arzı kontrollü ve kademeli bir şekilde sağlanmaya çalışılmıştır. Doğal gaz arzının kritik olduğu bölgelere sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) tedarik edilmiştir.

Bölgedeki elektrik iletim ve dağıtım hatlarında ve tesislerinde yaşanan hasarlar ve yine bölgede bulunan bazı elektrik üretim santrallerinin durdurulması nedeniyle oluşan elektrik arz açığının giderilebilmesini teminen acil durumlarda kullanılmak üzere EÜAŞ tarafından bölgeye mobil elektrik üretim santralleri temin edilmiştir.

Ayrıca hasarın yoğun olduğu yerlere elektrik ve doğal gaz arzlarının kontrollü bir şekilde yapılması can ve mal emniyetinin sağlanması açısından elzemdir.