

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 29.11.2022


Fahrettin YOKUŞ
Konya Milletvekili

Şehir Hastaneleriyle ilgili Sayıştay raporlarına yer alan bilgilere göre;

- 1-Şehir Hastanelerinde Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi (MKYS) girişleri neden tamamlanamamıştır? Söz konusu taşınırlar muhasebe sistemi ve mali tablolarda neden yer almamıştır?
- 2-Şehir hastaneleri sözleşmelerine ek görevli şirkete taahhüt edilen talep garantileri neden muhasebeleştirilmemiş ve bilanço dipnotlarında yer almamıştır?
- 3-İşletme dönemine geçilen İstanbul İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü, Konya Karatay Entegre Sağlık Kampüsü ve Tekirdağ Sağlık Yerleşkesi, Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü ve Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ilişkin kayıtlar hangi gerekçeyle yapılmamıştır?
- 4-Projelere dair kısa ve uzun vadeli mali yükümlülüklerin yanı sıra kur farkları neden mali tablolarda gösterilmemiştir?
- 5- Bakanlığınızca 2012 yılında çıkartılan "Mevcut ve Yeni Yapılacak Sağlık Tesislerinde Uyulması Gereken Asgari Teknik Standartlar" başlıklı genelgeye göre, 200 yatak kapasitesinden büyük en az 20 bin metrekare kapalı alana sahip, bulunduğu bölgede doğal gaz bulunan yeni hastane projelerinde ve inşaatlarında kojenerasyon, trijenerasyon sistemi uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak bu sistemlerin hastaneler faaliyete geçtikten sonra genel olarak kullanılmadığı, atıl vaziyette bekletildiği Sayıştay tarafından saptanmıştır.
Trijenerasyon, kojenerasyon sistemleri, elektrik enerjisi üretimi gerçekleştiren ve elektrik tüketiminde tasarruf sağlaması amacıyla düşünülen bu sistemler, hastaneler faaliyete geçtikten sonra neden kullanılmamış ve atıl vaziyette bekletilmektedir?
- 6- Trijenerasyon, kojenerasyon sistemlerinin uygulanmasına karar verildiği halde, bazı hastanelerde devreye alınmayan bu sistemi kullanabilecek personel alımı neden yapılmamıştır?
- 7- Bu sistemler için hangi kurumlara ne kadar harcama yapılmıştır?
- 8- Atıl vaziyette bekletilen bu sistemler nedeniyle ne kadar kamu zararı oluşmuştur?
- 9- İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tüp bebek işlemleriyle ilgili görevli şirket tarafından laboratuvar hizmeti sunulmadığı halde hangi gerekçeyle garanti tutarları ödenmiştir?