



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

21 Mart 2023

Sayı :30824082-610 6013862
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Murat KURUM
Bakan

EK:

- Liste (7 Adet, 9 Sayfa)
- Cevap Yazısı (383 Adet, 192 Sayfa)



7/77633 GİK 9

**ORDU MİLLETVEKİLİ
SAYIN DR.MUSTAFA ADIGÜZEL'İN
TBMM 7/77633 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
DAİR SORULARI VE CEVAPLARI**

SORULAR:

Ordu İli Çaybaşı İlçesi İlküvez Mevkiinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesine ait olan katı atık tesisinin yarattığı çevre sorunları ile ilgili verdiğimiz önergelere verilen cevaplarda, tesisle ilgili usulsüzlükler tespit edildiği açıktır. Özellikle çevre alanlarda ciddi su kirliliğine neden olan bu tesis için Bakanlığınızca Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ve ilgili firmaya ardı ardına cezalar yazıldığı ifade edilmektedir. Son tespit 08/08/2022 tarihinde yapılmış ve tutanak altına alınmıştır. Bu durum göstermektedir ki verilen cezalara rağmen sorun sürmektedir. Bölgede yaşayan vatandaşların en son 1 ay önce şikâyetleri üzerine bölgeye giderek yerinde yaptığımız tespitlerde geline noktanın öncekinden daha da kötü olduğu ve atık suyun artık açıktan derelere salındığı ve buna bağlı olarak kırmızı benekli alabalık ölümleri dâhil dere havzalarında yaşayan pek çok canlının öldüğü bizce de müşahade edilmiştir. Elimizde bununla ilgili çok sayıda görsel de mevcuttur. Havzadan su kullanan vatandaşlar da içme ve kullanma sularının kirliliğinin daha da arttığını ve ilave olarak sularda kötü koku oluştuğunu ifade etmektedir. Bu bağlamda;

- 1) Bakanlığınızca yapılan uyarı ve cezalardan sonra durumun düzeltilip düzeltilmediği konusunda ve ayrıca yeni şikâyetler çerçevesinde 08/08/2022 tarihinden bugüne kadar hem kontrol hem de tespit maksatlı bölgede başkaca bir tetkik, analiz veya araştırmanız veya ilgili firmaya ya da Büyükşehir Belediyesine cezai veya idari bir yazınız var mıdır?
- 2) Civar akarsulardaki balık ve diğer canlı ölümlerinin sebepleri ile ilgili bir araştırma yapılmış mıdır?
- 3) Tesiste atık havuzunun ağzına kadar atık suyla dolduğu, hatta zaman zaman taşıdığı bilgisi ve tespiti ortadayken herhangi bir arıtma sistemi olmamasından hareketle Bakanlıkça bir girişiminiz olacak mıdır?
- 4) Gerek vatandaşlar gerek konuyla ilgili yetkinliği olan teknik kişiler gerekse bizim alanda bir arıtma tesisi veya çalışması görmememizden hareketle daha önce olduğu ifade edilen arıtma tesisinin akıbeti hakkında bir bilginiz var mıdır?
- 5) Bakanlığınızca Büyükşehir Belediyesi ve ilgili firmaya 4 defa cezai işlem yapılmasına rağmen bu sorunların düzeltilmediğinden hareketle bundan sonraki süreç ve denetlemelerinizin sıklığı nasıl gelişecektir? Eğer 08/08/2022 tarihi sonrası tekrar denetlenmedi ise bu süreç niçin takip edilmemiştir? Defalarca cezai işlem uygulanmasına rağmen gerekli tedbirleri almayan tesisle ilgili mevzuat neyi öngörmektedir ve ilgili mevzuat çerçevesinde tamamen kapatılması ile ilgili bir çalışma var mıdır?

CEVAPLAR:

Sözü edilen hususlara ilişkin olarak, Ordu Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği İl Müdürlüğü) yapılan inceleme ve değerlendirmelere aşağıda yer verilmiştir.

1- 08/08/2022 tarihinden bu yana; Ordu İli Çaybaşı İlçesi, Göksu Mah. Yayla Evleri Sokak No:1/C adresinde bulunan ve Ordu Yenilenebilir Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. tarafından işletilmekte olan Çaybaşı II. Sınıf Düzenli Depolama Tesisleri ile ilgili olarak dokuz saha denetimi ve dört defa toplantı gerçekleştirilmiştir. Bahse konu düzenli depolama tesisine ilişkin yaşanan problemlerin çözümü için Bakanlığımız, Ordu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Yenilenebilir Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş yetkilileri ile birlikte 16-17/11/2022 tarihleri arasında gerekli saha incelemeleri yapılmıştır. Sorunun çözümüne yönelik olarak da İl Müdürlüğünce İş Termin Planı hazırlanmış olup, hazırlanan plana ilişkin süreç mahallinde takip edilmektedir.

2- Düzenli depolama tesisi çevresinde; balık ve diğer canlı ölümlerine ilişkin ihbarların araştırılması için İl Müdürlüğünce 04.01.2023 tarihinde tesis içi üç gözlem kuyusundan ve tesis çevresindeki iki yüzeysel sudan numune alınmış olup, analiz sonuçları beklenmektedir. Analiz sonuçlarına göre gerekli iş ve işlemler tesis edilecektir.

3- Düzenli depolama tesisinde oluşan sızıntı suyu, tesis içerisinde bulunan dengeleme ve acil durum havuzlarında tutulmakta olup, havuzların taşıdığına dair tespit edilen bir bulgu bulunmamaktadır. Ancak, Düzenli Depolama tesisinde oluşan sızıntı suyunun arıtılması için 156 m³/gün kapasiteli sızıntı suyu arıtma tesisi bulunmaktadır. Arıtma Tesisi filtrelerinin tıkanması ve filtrelerin ithalatında da problem yaşanması sebebiyle, arıtmanın verimli olarak çalıştırılamadığı dönemlerde, biriken sızıntı suları lot içerisinde ve havuzlarda bekletilmiştir.

4- Sızıntı suyu arıtma tesisinin faaliyete alınması için çalışmalara başlanmıştır.

5- 08/08/2022 tarihinden sonra Çaybaşı II. Sınıf Düzenli Depolama Tesisinde görülen eksikliklerin, uygunsuzlukların giderilmesi için iki haftalık periyotlar halinde toplantı ve saha incelemeleri yapılmaktadır.