



T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü



T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İLLER İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

7/158
GK3

Sayı : E-91595350-610-62140
Konu : 7/158 Yazılı Sayılı Soru Önergesi

30.10.2023

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı)

İlgi : 22.06.2023 tarih ve 1236313 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde yer alan Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'na ait 7/158 esas no.lu yazılı soru önergesi incelenmiştir.

Konu ile ilgili olarak Kocaeli Valiliğinin 13.07.2023 tarih ve 76283 sayılı yazısında;

"Gebze ilçesinin içme suyu şebekesindeki patlama nedeniyle susuz kalındığına ilişkin 7/158 esas no.lu yazılı önergesindeki sorular Gebze Belediyesi yetki alanında olmadığından, belediyece değerlendirilmemiştir.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğünün Gebze Şube Müdürlüğünün 11.07.2023 tarih ve 96899 sayılı yazısında; İçme suyu iletim ve şebeke hatlarında hattın yaşına ve buna bağlı oluşan arızalar sebebiyle su kaybı yaşanabilmektedir. Gebze İlçesinin merkez mahallelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan isale ve dağıtım hatları 1999 yılında İller Bankası tarafından yapımı tamamlanarak işletmeye alınmıştır. Muhtelif cadde ve sokaklarda işletmeye alınan CTP hat uzunluğu 20.810 m'dir. Söz konusu hatlarda özellikle 1200 mm çapındaki CTP boru üzerinde ilk arıza 2006 yılında oluşmuş ve 2020 yılına kadar 18 adet arıza meydana gelmiştir. Son dönemlerde arıza sıklığının artması nedeni ile Kocaeli Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğünce yapılan 1300 mm 1615 m çelik boru çalışmalarında birinci, ikinci etap ve üçüncü etap çalışmaları tamamlanmış, CTP hattın sıklıkla arıza veren kısmı devre dışı bırakılmış ve yeni döşenen hat 2021 yılı Ocak ayında devreye alınmıştır. Yeni hattın devreye alınması ile şebeke arızası kaynaklı uzun süreli ve geniş kapsamlı su kesintisi 2021 yılından günümüze kadar yaşanmamıştır. Kocaeli Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü olarak Kocaeli ili Genelinde içme suyu arızalarının azaltılması ile ilgili olarak çalışmalar uzun yıllardır aralıksız devam etmektedir. Konuya ilişkin herhangi bir soruşturma talebi bulunmadığı" ifadelerine yer verilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Ali YERLİKAYA
Bakan

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: oedKpA-TgzxDc-fUSYcQ-2fESDX-bHHjPYFX Doğrulama Linki: <https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-ebys>

