



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı
Tarih: 31/10/2023 16:06
Sayı: E-120.07.03-1314046
YÜKÜKLE CUMHURİYETİN YÜZÜCÜ YILI

Sayı : E-85112434-610-4350663

Konu : Soru Önergesi

71746-748 GK 10
711432-1434 GK 12
713127 GK 13

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı)

- İlgi : a) 07.07.2023 tarihli ve 43452547-120.07.04/E.1243547 sayılı yazınız.
b) 13.07.2023 tarihli ve 43452547-120.07.04/E.1247429 sayılı yazınız.
c) 22.08.2023 tarihli ve 43452547-120.07.04/E.1270048 sayılı yazınız.

İlgi yazılar ekinde yer alan soru önergelerine ilişkin Bakanlığımızca hazırlanan cevaplar Ek'te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet Nuri ERSOY
Bakan

Ek: Liste ve Cevaplar (11 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 38417F96-FE06-4F09-9013-8B6C484627CD Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ktb-ebys>

Cumhuriyet Bulvarı No: 4 Ulus Altındağ / ANKARA
Telefon No: (312) 470 8000 Belge Geçer No: (312) 470 5131
<http://www.ktb.gov.tr> <http://sgb.ktb.gov.tr>
KEP Adresi : kulturveturizmbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Hülya
TANRIVERDİ
İşletme İşçisi
Telefon No: (312) 470 50 07



**İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ'NİN 7/747 ESAS
SAYILI SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP**

Bakanlığımız (Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü)'ca;

Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Bale binasının bulunduğu bölgeye yoğun yağışlar yağdığı dönemlerde şehrin ana şebeke hatlarının yetersiz kalması nedeniyle ana şebeke hatları yağan yağmur suyunu taşıyamamakta ve şebekenin yağmur rögarlarından taşmalar olmaktadır. Bu şekilde yağan yoğun yağmurlar sonrasında 2018, 2021 ve 2022 yıllarında su baskınları meydana gelmiş, son olarak ise 2023 yılında meydana gelen su baskınlarının ilkinde Kurum personeline müdahale edilmiş ve herhangi bir zarar görmeden giderilmiştir. 11.06.2023 tarihinde oluşan doğal afet neticesinde meydana gelen su baskını sonrasında daha önceki sel baskınlarında olduğu gibi yine Ankara Büyükşehir Belediyesine bilgi verilmiş ve talepte bulunulmuştur. Su baskınından sonra Büyükşehir Belediyesinden gelen ilk iki ekip uygun ekipmanlarının olmaması nedeniyle olaya müdahale edememiştir. Üçüncü defa gelen ekip müdahale edebilmiş ve su tahliyesi başlamıştır.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Bale binasına iş güvenliği kapsamında çalışmalar yapılmıştır. Bale binasının ana şehir şebeke kotasının altında kalması ve şu anki ana şehir şebeke hatlarının aşırı yağmuru kaldıramaması nedeniyle oluşabilecek sel baskınına (doğal afet) ilişkin olarak elektrik sistemi ve elektronik araçlar üzerinde gerekli teknik çalışmalar ve uygulamalar yapılmış olup hayati tehlike yaratacak herhangi bir durum söz konusu değildir. Meydana gelen olay kişilerden kaynaklı olmayıp doğal afet olduğu için herhangi bir rücu işlemi yapılamamıştır. İlgili Büyükşehir Belediyesi ile temasa geçilmiş ve bir daha böyle bir olayın yaşanmaması ve çözüm üretilmesi için talepler yinelenmiştir.

Binanın zemin katında yer alan ciltleme (fotokopi) atölyesindeki malzemenin bir kısmı ile yakın zamanda oynanacak eserler için Macunköy'deki depodan getirilen birkaç kostüm dışında zarar gören malzeme olmamıştır. Sel baskını nedeniyle personelimizin kişisel eşyasının zarar görüp görmediği konusunda yapılan tespitlerde zararın çok düşük miktar ve seviyede olduğu anlaşılmıştır.

Son sel baskını başlangıcında tahliye pompası çalışır durumdadır. Ancak, Atatürk Bulvarı ile Gençlik Parkı alanındaki ana şehir şebekeleri taşıdığından dolayı tahliye edilebilecek boş bir hat olmadığından su tahliye edilememiştir. Söz konusu su baskını 20 dakika içerisinde gerçekleşmiş olup engellenmesi mümkün olmamıştır. Doğal afet meydana geldiği anda Büyükşehir Belediyesinin, ASKİ ve itfaiye ekipleri ile irtibata geçilerek gerekli müdahalenin yapılması sağlanmıştır.