



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/2953

GÜNLÜDÜR

18-09-2023

Sayı : 64272063-610- **211759**

Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/2953)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 17/08/2023 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1268974 sayılı yazınız.

Muş Milletvekili Sayın Sezai TEMELLİ'nin tarafıma tevcih ettiği 7/2953 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Alparslan BAYRAKTAR
Bakan

Ek: 7/2953 Esas Numaralı Önerge Cevabı



**MUŞ MİLLETVEKİLİ SAYIN SEZÂİ TEMELLİ'NİN
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR**

DÖNEM
28/1

ESAS NO
7/2953

İlgili elektrik dağıtım şirketinin sorumluluk sahasında meydana gelen elektrik kesintilerinin sebepleri, sayısı ve ilçelere göre dağılımları aylık olarak <https://www.vedas.com.tr/tedarik-surekliligi-TR.html> internet adresinde yayımlanarak bu bilgiler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) aylık olarak bildirilmektedir.

İlgili dağıtım şirketi tarafından kesintisiz ve kaliteli bir şekilde enerji arzının sağlanması adına gerekli çalışmalar yapılmakta; bu kapsamda enerji nakil hatlarında planlı kesintiler yapılarak direk değiştirme, direk düzeltme, sehim alma, izolatör değiştirme ve izolasyon sağlanması gibi bakım/onarım çalışmalarının yanı sıra yeni enerji nakil hatlarının tesis edilmesi, havai hatların yer altına alınması, eski dağıtım şebekesinin yenilenmesi gibi yeni tesis çalışmaları süreç içerisinde hayata geçirilmektedir.

Elektrik dağıtım şirketleri uygulama dönemi bazında yatırım taleplerini her uygulama dönemi öncesinde EPDK'ya sunmakta olup bu şirketler EPDK tarafından onaylanan yatırım planları çerçevesinde yatırımlarını yapmakla yükümlüdürler. İlgili dağıtım şirketi tarafından Muş ili için 2022 yılında 206,6 Milyon TL'lik (Haziran 2023 TÜFE) yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte Muş ili bakım çalışmalarında bütçenin %105'i, yatırım çalışmalarında ise bütçenin %77'si gerçekleştirilmiş olup eksik kalan yatırım tutarının hava koşulları nedeniyle tamamlanamadığı, bu tutar karşılığında yatırım çalışmalarının ise 2023 yılında tamamlanacağı ilgili dağıtım şirketi tarafından ifade edilmiştir.

Elektrik dağıtım şebekesinin bakım/onarım işlemlerinin şebekenin sağlıklı olarak işleyebilmesi adına şebeke ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde belli bir rutin dahilinde gerçekleştirilmesi gerekmekte olup Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Planlı Bakım Harcamalarının Tarife Hesaplamalarında Dikkate Alınmasına İlişkin Usul Ve Esaslar' da yer alan; "geçici kabulü yapılmış tüm dağıtım tesisleri için birinci seviye planlı bakım faaliyetleri iki yılda bir; ikinci seviye planlı bakım faaliyetleri AG/OG havai enerji nakil hatları hariç diğer tesis ve teçhizatlar için iki yılda bir, AG/OG havai enerji nakil hatları için ise 5 yılda bir yapılır" şeklindeki düzenleme kapsamında elektrik şebekesinde bulunan tüm teçhizatların gerekli bakım çalışmaları ilgili dağıtım şirketi tarafından yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmalarda da elektrik kesintisi yapılmadan önce gerekli resmi yazışmaların yapıldığı ve bu yazışmalara müteakip elektrik bakım/onarımına ilişkin elektrik kesintisinin gerçekleştirildiği ilgili dağıtım şirketi tarafından ifade edilmektedir.

Elektrik dağıtım şirketlerinin tedarik sürekliliğine ilişkin mevzuattaki yükümlülükleri Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği (Yönetmelik) çerçevesinde düzenlenmiş olup Yönetmeliğin 18'inci ve 27'nci maddeleri kapsamında belirtilen yıllık kesinti eşik süre ve sayılarının aşılması durumunda kullanıcının tazminat hakkı doğmaktadır. Yıllık kesinti tazminatına ilave olarak günlük kesinti süresinin kentsel dağıtım bölgesinde 10 saat, kent altı dağıtım bölgesinde 11 saat ve kırsal dağıtım bölgesinde 12 saati aşan ve sebebi şebeke işletmecisi veya dışsal olan kesintiler için kullanıcıların başvurusuna gerek olmaksızın kesintiden etkilenen her bir kullanıcıya dağıtım şirketi tarafından uzun süreli kesinti tazminatı ödenmektedir.