



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



Sayı :30824082-610 - 7649814
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

12 Ekim 2023

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Mehmet ÖZHASEKİ
Bakan

EK:
-Dosya (1 Takım)

**ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ
SAYIN AV. MAHMUT TANAL'IN
TBMM 7/849 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR**

SORULAR

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'ne bağlı Taşönü Mahallesi'nde eski su kuyusu kuruduğu için vatandaşlarımız temiz ve sağlıklı içme suyuna erişememektedir. Mahallede su kaynağı olmadığı için aynı zamanda büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar susuz kalmaktadır.

Bu bağlamda sorularımın cevaplandırılması gerekmektedir:

- 1- Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesine bağlı Taşönü Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlarımızın içme suyu sorununun çözülmesine yönelik gerekli çalışmalar başlatılacak mıdır? Söz konusu çalışmaların ne zaman başlatılması planlanmaktadır?
- 2- Viranşehir Taşönü Mahallesi'nde su sorunu yaşandığına dair bünyenizdeki kurumlara şikayet iletilmiş midir? Şayet iletilmiş ise söz konusu şikayetler doğrultusunda ne tür bir işlem tesis edilmiştir?

CEVAPLAR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan alınan bilgide;

Şanlıurfa ili Viranşehir ilçesi Taşönü Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşların müracaatları üzerine 4 Ocak 2022 tarihinde mahallenin içme suyunu karşılayan mevcut içme suyu kuyusunda derinleştirme yapıldığı, ancak kuyuya düşürülen dalgıçtan kaynaklı derinleştirme işleminin gerçekleştirilemediği, Taşönü Mahallesi'nde 6 Haziran 2022 tarihinde yeni sondaj kuyusu açılmaya başlandığı, 260 metrede formasyondan kaynaklı kuyuda çökmeler meydana geldiği ve kuyu kazma işleminin sonlandırıldığı,

Belediyenin teknik ekipleri tarafından yapılan incelemede; Taşönü Mahallesi'nin yer altı suyu bakımından verimsiz bir lokasyonda olduğu ve jeofizik raporunda 450 ile 600 metre derinlikte suyun olduğunun yorumlandığı, söz konusu sıkıntıyı gidermek için yeni bir sondaj kuyusu kazılmasının 2023 yılı iş programına alındığı belirtilmiştir.