



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/3242
ŞK 13

Sayı : 64272063-610- **218313**
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/3242)

GÜNLÜDÜR
23 Ekim 2023

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 25/08/2023 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1272644 sayılı yazınız.

Adana Milletvekili Sayın Tulay HATIMOĞULLARI ORUÇ'un tarafıma tevcih ettiği 7/3242 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Alparslan BAYRAKTAR
Bakan

Ek: 7/3242 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN TULAY
HATIMOĞULLARI ORUÇ'UN YAZILI SORU
ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR**

DÖNEM
28/1

ESAS NO
7/3242

İlgili elektrik dağıtım şirketinin sorumluluk sahasında meydana gelen elektrik kesintilerinin sebepleri, sayısı ve ilçelere göre dağılımları aylık olarak <https://www.toroslaredas.com.tr/yasal-bildirim/tedarik-surekliligi#> internet adresinde yayımlanmakta olup, bu bilgiler aynı zamanda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı'na (EPDK) aylık olarak bildirilmektedir. Gerçekleşen elektrik kesintileri Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) ve EPDK nezdinde yapılan çalışmalar ile detaylı olarak incelenmekte ve kesintilerin önlenmesi için yatırım ve bakım programları oluşturulmaktadır.

Bu çerçevede Adana ilimiz genelinde son beş yılda 2,8 milyar TL tutarında elektrik dağıtım şebeke yatırımının gerçekleştirildiği, bu yatırımlar kapsamında dağıtım şebekesine toplam 499 MVA gücünde 865 adet trafo, 1787 km havai hat ve 1475 km yer altı hattın dahil edildiği,

Öte yandan Adana ilinde sürekli tekrarlanan bir elektrik kesintisinin bulunmadığı, şirketin sorumluluk bölgesinde olan Adana ilimizde sürdürülebilir ve kaliteli enerji arzı sağlamak adına şebeke genişleme, yenileme ve iyileştirme yönünde operasyonel ve yatırım çalışmalarına tüm hızıyla devam edildiği hususu bölgede faaliyet gösteren ilgili dağıtım şirketi tarafından ifade edilmektedir.

Elektrik dağıtım şirketlerinin tedarik sürekliliğine ilişkin mevzuattaki yükümlülükleri Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği (Yönetmelik) çerçevesinde düzenlenmiş olup Yönetmeliğin 18'inci ve 27'nci maddeleri kapsamında belirtilen yıllık kesinti eşik süre ve sayılarının aşılması durumunda kullanıcının tazminat hakkı doğmaktadır. Yıllık kesinti tazminatına ilave olarak günlük kesinti süresinin kentsel dağıtım bölgesinde 10 saat, kent altı dağıtım bölgesinde 11 saat ve kırsal dağıtım bölgesinde 12 saati aşan ve sebebi şebeke işletmecisi veya dışsal olan kesintiler için kullanıcıların başvurusuna gerek olmaksızın kesintiden etkilenen her bir kullanıcıya dağıtım şirketi tarafından uzun süreli kesinti tazminatı ödenmektedir.