



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



GÜNLÜDÜR

Sayı : 64272063-610-236221

Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/6437)

16-01-2024

7/6437
6k:52

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 29/11/2023 tarihli ve E-43452547-120.07-1332450 sayılı yazınız.

Hakkâri Milletvekili Sayın Öznur BARTİN'un tarafıma tevcih ettiği 7/6437 esas numaralı yazılı soru önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Alparslan BAYRAKTAR
Bakan

Ek: 7-6437 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**HAKKÂRİ MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖZNUR BARTİN'İN
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR**

**DÖNEM
28/2**

**ESAS NO
7/6437**

Soru önergesine konu bölgede Enerji Nakil Hatlarının (ENH) enerjilendirildiği tarihlerde (1993 ve 1998 yılları) bölgenin tamamının hazine arazisi niteliğinde olduğu ve bu bölgede yerleşimin bulunmadığı, ENH yakınlarında veya altında bulunan meskenlerin ise vatandaşlarımız tarafından sonradan inşa edildiği tespit edilmiştir.

Bölgede faaliyet gösteren ilgili dağıtım şirketince;

Mikail YILMAZ isimli vatandaşımızın 28.11.2023 tarihinde boya yapmak için çatıya çıktığı ve enerji nakil hattına temas ederek çarpıldığı bilgisinin taraflarına ihbar olarak geldiği, ancak yaşanan olaydan önce çatı boyası yapılacağı ve bu nedenle hattın enerjisinin kesilmesi ve/veya önlem alınması yönünde şirketlerine herhangi bir başvuru/bildirim yapılmadığı için vatandaşımız tarafından yapılan bu çalışmanın bilgileri dışında olduğu,

Hakkâri ili ve ilçeleri genelinde Şirketlerinin sorumluluğunda 2300 km uzunluğunda yüksek gerilim hattının bulunduğu, bu hatların 177 km'lik kısmının yerleşim yeri veya yakınından geçtiği, ancak bu hatların tamamının Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri (EKAT) Yönetmeliği ile Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğine göre projelendirilerek emniyet mesafeleri ile ilgili sınır (uygun) değerler içerisinde olacak şekilde tesis edildiği, işletme sürecinde de bu hatların yine EKAT Yönetmeliğine göre kontrol edildiği, bu kontroller sonucunda tespit edilen veya vatandaş talepleri doğrultusunda emniyet mesafesi ihlali belirlenen yerlerde ise gerekli hat deplase, demontaj çalışmaları yapılarak önlemlerin alındığı,

Şirketlerinin sorumluluğunda olan enerji nakil hattının belirli bir kısmının yeraltına alınması veya güzergâhının değiştirilmesi için yatırım programları kapsamında planlama yapıldığı, Hakkâri ili genelinde şebeke kontrolü yapılarak can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturacak hatların tespitine bağlı olarak Seviye 2 ve Seviye 3 bakım onarım çalışmaları ile yenileme çalışmalarının yapıldığı ifade edilmektedir.