



T.C.  
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı



GÜNLÜDÜR

10 Mayıs 2024

7/10845  
GK 125

Sayı : 64272063-610-257402

Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/10845)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 03/04/2024 tarihli ve E-43452547-120.07-1405445 sayılı yazınız.

Zonguldak Milletvekili Sayın Deniz YAVUZYILMAZ'ın tarafıma tevcih ettiği 7/10845 esas numaralı yazılı soru önergesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.

  
Alparslan BAYRAKTAR  
Bakan

Ek: 7/10845 Esas Numaralı Önerge Cevabı (2 Sayfa)



**ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ SAYIN DENİZ  
YAVUZYILMAZ'IN YAZILI SORU ÖNERGESİNE  
İLİŞKİN CEVAPLAR**

**DÖNEM  
28-2**

**ESAS NO  
7-10845**

Mobil Transformatör Merkezi (MTM) ihtiyacı Transformatör Merkezlerinde (TM) bulunan güç transformatörlerinin veya Orta Gerilim Baraların devreye alınmadığı durumlarda ortaya çıkmakta olup, bu çerçevede Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) tarafından Mobil Transformatör Merkezlerine ilişkin ihtiyaç analizi yapılarak Mobil Transformatör Merkezlerinin kullanım bölgeleri belirlenmektedir.

6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman, Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Diyarbakır ve Elâzığ illerimizde bulunan TEİAŞ'a ait Transformatör Merkezleri ise depremin ilk günü itibarıyla devreye alındığından bu illerimizde Mobil Transformatör Merkezi ihtiyacı oluşmamıştır. İhtiyaç hasıl olan Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay illerimize gönderilen 5 adet Mobil Transformatör Merkezlerinin niteliksel yapıları ile gönderildiği lokasyonlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| Gönderildiği yer                     | Gerilimi    | Gücü                                   |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| Fevzipaşa- Islahiye / Gaziantep      | 154/33,6 kV | 50 MVA                                 |
| Kapıçam-Dulkadiroğlu / Kahramanmaraş | 154/33,6 kV | 50 MVA                                 |
| Kuzeytepe-Antakya / Hatay            | 154/33,6 kV | 50 MVA                                 |
| Antakya/Hatay                        | 154/33,6 kV | 50 MVA                                 |
| Narlı-Pazarcık / Kahramanmaraş       | 33,6 kV     | Mobil Orta Gerilim (OG) Dağıtım Kabini |

Diğer 9 adet Mobil Transformatör Merkezinin bulunduğu lokasyonlar ile bu lokasyonlarda bulunma sebeplerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| Lokasyon                  | Bulunma Sebebi                                                                                                                                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eskişehir/ Kümbet TM      | Yatırım programında yer alan projeler gerçekleştirilene kadar bölgenin enerji ihtiyacının karşılanması.                                           |
| Antalya/Kalkan TM         | Kalkan ilçesinde yapılmakta olan yeni Transformatör Merkezi tesis çalışmalarının tamamlanmasına kadarki süreçte oluşan ihtiyaçların karşılanması. |
| Batman/ Ilısu TM          | Yatırım programında yer alan projeler gerçekleştirilene kadar bölgenin enerji ihtiyacının karşılanması.                                           |
| Antalya/ Korkuteli TM     | Korkuteli TM'de tevsiat işi yapılması sebebiyle bölgenin enerji ihtiyacının karşılanması.                                                         |
| İstanbul/Ambarlı TM       | Yatırım programında yer alan projeler gerçekleştirilene kadar bölgenin enerji ihtiyacının karşılanması.                                           |
| İstanbul/Selimpaşa TM     | Yatırım programında yer alan projeler gerçekleştirilene kadar bölgenin enerji ihtiyacının karşılanması.                                           |
| İstanbul/Örnek GIS TM     | Yatırım programında yer alan projeler gerçekleştirilene kadar bölgenin enerji ihtiyacının karşılanması.                                           |
| Denizli/ Buharkent OSB TM | Buharkent OSB TM'de tevsiat işi yapılması sebebiyle bölgenin enerji ihtiyacının karşılanması.                                                     |
| Artvin/ Hopa TM           | Hopa TM'de tevsiat işi yapılması sebebiyle bölgenin enerji ihtiyacının karşılanması.                                                              |



**ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ SAYIN DENİZ  
YAVUZYILMAZ'IN YAZILI SORU ÖNERGESİNE  
İLİŞKİN CEVAPLAR**

**DÖNEM  
28-2**

**ESAS NO  
7-10845**

Bununla birlikte bugün itibarıyla toplam kurulu gücü 600 MVA olan Mobil Transformatör Merkezlerimizin toplam kurulu gücünün 2025 yılında 800 MVA, 2026 yılında 900 MVA, 2027 yılında 1000 MVA ve 2028 yılı sonu itibarıyla 1100 MVA'ya çıkarılmasını planlıyoruz. Bu bağlamda 2028 yıl sonu itibarıyla Mobil Transformatör Merkezlerinin sayısını da 14'ten 24'e yükselteceğiz.