



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

100
TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN YÜZÜNCÜ YILI
7/14634

Sayı : 64272063-610- 279242
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/14634)

GÜNLÜDÜR
09 Eylül 2024

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 08/08/2024 tarihli ve E-43452547-120.07-1472918 sayılı yazınız.

Uşak Milletvekili Sayın Ali KARAOBA'nın tarafıma tevcih ettiği 7/14634 esas numaralı yazılı soru önermeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Alparslan BAYRAKTAR
Bakan

Ek: 7/14634Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**UŞAK MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ KARAÖBA'NIN
YAZILI SORU ÖNERGELERİNE İLİŞKİN CEVAPLAR**

**DÖNEM
28/2**

**ESAS NO
7/14634**

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ)'ın Yatırım Programı'nda yer alan; 154 kV, 1272 MCM + 1272 MCM + 2x1272 MCM + 1272 MCM, 37 km + 18 km + 24 km + 14 km karakteristiğindeki Uşak OSB Brş.N. - Kula Brş.N. - Alaşehir - Demirköprü Elektrik İletim Hattı (EİH) Yenileme işinin projesi TEİAŞ tarafından 19.12.2018 tarihinde onaylanmış, ancak Ulusal Elektrik Enterkonnekte Sistemimizin arz ve güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra 400 kV ve 154 kV enerji iletim hatlarımızın arıza ve kesintilerinin minimum seviyeye indirilerek işletilmesini sağlamak amacıyla TEİAŞ envanterinde bulunan 400 kV ve 154 kV 1272 MCM iletkenli mevcut direk ailelerinin 2019 yılında revize edilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Yapılan bu zorunlu revizyon da söz konusu enerji iletim hattı projesinin 2019 yılında revize edilen yeni tip direk aileleriyle tekrar projelendirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Bu çerçevede projeye ilişkin yürütülen etüt çalışmaları kapsamında heyelan analizlerinin yapılması için Havasal LİDAR yöntemiyle arazi ölçümleri yapılması planlanmaktadır. Yanı sıra söz konusu proje revizyon çalışmalarında direk istimlak ve irtifak alanlarının artmasına bağlı olarak mevcut güzergahlarda olması muhtemel değişiklikler için projeye ilişkin kurum/kuruluşlardan yeniden onay ve izinlerin alınması gerekmekte olup, yürütülecek tüm bu süreç sonunda mezkûr projenin 2026 yılı itibarıyla tamamlanması planlanmaktadır.

TEİAŞ Yatırım Programı'nda bulunan transformatör merkezi ve elektrik iletim hattı projeleri için ihale öncelikleri belirlenirken; bölgede yapımı devam eden proje yoğunluğu, projenin devreye girmesi gereken aciliyet süresi, tesis sürecinde yaşanabilecek sorunlar, kamulaştırma süreçleri, sistem açısından hat açma müsaadesi gibi kriterler çerçevesinde değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu çerçevede "Afyon 1- Uşak Brş.n - Karma OSB EİH" ve "Uşak 380 - Uşak OSB EİH Yenileme" projeleri ihale edildikten sonra "Uşak OSB Brş. N. – Kula Brş. N – Alaşehir - Demirköprü EİH Yenileme" projesinin ihale edilmesi planlanmaktadır.

"Uşak OSB Brş. N. – Kula Brş. N – Alaşehir- Demirköprü EİH Yenileme" projesi toplam 117 km'lik bir hat yenilemesini kapsamakta olup, bu hattın 19 km'lik kısmı Uşak ilimizin sınırlarında yer almaktadır. Projenin toplam yatırım bütçesi ise 420.000.000 TL'dir.