



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı




Sayı :30824082-610-11691550
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

05 Şubat 2025

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekilllerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Murat KURUM
Bakan

EK:

-Dosya (1 Takım)

ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ
SAYIN MEHMET ZEKİ İRMEZ'İN
TBMM 7/12840 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN SORULAR VE CEVABI

7/12840
GK 164

SORULAR

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2009 yılında faaliyet başlayan termik santraller günümüze kadar çalışmaya devam etmiştir.

Bu bağlamda;

- 1) Silopi ilçesinde faaliyet gösteren kaç termik santral bulunmaktadır ve kaç üniteden oluşmaktadır?
- 2) Termik santralleri hangi şirketler işletmektedir?
- 3) Bu termik santrallerde yıllık kaç megawatt elektrik üretilmektedir?
- 4) Termik santrallerde kaç personel istihdam edilmiştir?
- 5) Silopi'de yeni bir termik santral kurulması öngörülmekte midir?
- 6) Termik santrallerin denetimi ne sıklıkla yapılmaktadır?
- 7) Yapılan denetimlerde işletmeci şirketlere para cezası kesilmiş midir ve toplam para cezası miktarı ne kadardır?

CEVAP

Şırnak İli Silopi ilçesinde kurulu gücü 3*135 MW olan ünitelerin kapasite raporunda belirtilen yıllık üretim miktarı 2.361.960 MW/yıl olan 1 adet termik santral bulunmakta olup; 3 ünite faaliyet göstermektedir.

Şırnak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzce; birleşik, risk esaslı, ani ve şikâyet üzerine denetimler gerçekleştirilmektedir.

Şırnak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzce kül barajının dolması sebebiyle 07.08.2014 tarih ve 2014/52 sayılı karar ile 13.195,49 TL ve 25/10/2023 tarihinde Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından gerçekleştirilen denetim neticesinde Sürekli İzleme Merkezi (SİM) üzerinden 25.10.2022- 25.10.2023 tarihleri arasında (1 yıllık) "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" (SEÖS) kapsamında yapılan incelemede; 24 saatlik (günlük) raporlamada; 2-3 Üniteler Ortak Bacasında CO, NOx, SO ve Toz parametrelerinde emisyon limit değerlerinin aşıldığı, SO ve toz parametresinde geçersiz gün veri sınırının aşıldığı ve 60 dakikalık 2 (saatlik) raporlamada; 2-3 Üniteler Ortak Bacasında CO, SO, NOx ve Toz parametrelerinde emisyon limit değerlerinin aşıldığı hususları tespit edilmiş ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesinin (b) bendindeki hususlara dayanarak 293.188,00 TL olmak üzere 2 adet idari para cezası uygulanmıştır.