



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

100
TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN YÜZÜNCÜ YILI
7/13866

Sayı : 64272063-610- **299234**
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/13866)

GÜNLÜDÜR


09 Eylül 2024

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 17/07/2024 tarihli ve E-43452547-120.07-1459047 sayılı yazınız.

İzmir Milletvekili Sayın İbrahim AKIN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/13866 esas numaralı yazılı soru önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Alparslan BAYRAKTAR
Bakan

Ek: 7/13866 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN İBRAHİM AKIN'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR**

**DÖNEM
28/2**

**ESAS NO
7/13866**

Lisanslarında belirtilen bölgede dağıtım hizmeti veren elektrik dağıtım şirketleri, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) tarafından 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında periyodik olarak denetlenmekte, icra edilen denetimler neticesinde tanzim edilen inceleme ve denetim raporları da gereği için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) gönderilmektedir. Söz konusu raporların 6446 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat kapsamında değerlendirilmesi neticesinde mevzuata aykırı faaliyetleri sabit görülen elektrik dağıtım şirketleri hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

Bu çerçevede ilgili elektrik dağıtım şirketi faaliyet alanında yer alan, yangın riski oluşturabilecek orman ve ağaçlık alanların yoğun olduğu bölgelerde yapılan kontrollerde; 2021-2023 döneminde 10.982 km'lik enerji nakil hattı (ENH) taranarak 4889 km alanda bitki örtüsü temizliği çalışmaları gerçekleştirilmiş, ayrıca 118 adet enerji nakil hattında, 331 direk arası toplamda 700 adet izolasyon çemberi montajı sağlanarak sehim kaynaklı riskin ortadan kaldırılması ve bu çerçevede orman yangını risklerinin azaltılması hedeflenmiştir. Ayrıca, 325 adet seksiyoner ve trafo direkleri etrafına Yangın Önleme Tesisi (6 m çapında beton atımı) işlemi gerçekleştirilmiştir.

2024 yılında ise 900 km bitki temizliği ile 300 adet seksiyoner ve trafo direkleri etrafına Yangın Önleme Tesisi inşası işlemi gerçekleştirilmiştir. Yanı sıra 24 adet trafo bölgesinde bulunan ahşap elektrik direklerinin yenilenmesine ek olarak 19 adet enerji nakil hattında ve 41 adet trafo bölgesinde yenileme çalışmaları planlanmıştır.

Bahsi geçen bölgede ağaç direklerin şebekedeki tüm direklere oranı %4,71 olup, 2022 ve 2023 yıllarında 54 adet trafo bölgesinde bulunan ahşap elektrik direkleri metal direklerle değiştirilmiştir. Bununla birlikte 2021, 2022 ve 2023 yılları onaylı yatırım programları çerçevesinde kırsal mahallelerde yer alan toplamda 5.130 adet ağaç direğin metal direklerle değiştirilmesi sağlanmıştır. Şirketin yatırım ve planlı bakım faaliyetleri kapsamında ağaç direklerin metal direklerle değiştirilmesine yönelik çalışmalar ise devam etmektedir.

Bölgede faaliyet gösteren ilgili elektrik dağıtım şirketi tarafından yürütülen bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında; 2021 yılında hayata geçirilen "Muhtarları Dinliyoruz Toplantıları" kapsamında bölgedeki 2.387 muhtarla ilçe bazında toplantılar düzenlenmekte ve bu toplantılardan alınan geri bildirimlerle çalışmalar planlanmaktadır. Ayrıca yapılan toplantılara istinaden muhtarların memnuniyetini ölçmek için aylık periyotlar ile memnuniyet anketleri düzenlenmekte olup, çıkan sonuçlar doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Şirket tarafından gerçekleştirilen 1 inci, 2 inci ve 3 üncü seviye planlı bakım ve gözlem çalışmaları kapsamında; 2021-2023 döneminde; 206.923 ENH direği ile 313 Orta Gerilim /Alçak Gerilim (OG/AG) müşterek direği ve 5.343 AG direğinde yenileme, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Şirket tarafından Beton Direk ihalesi yapılırken tedarikçilerle dağıtım bölgesinde hizmet götürülecek tüm lokasyonlar için anahtar teslim anlaşma yapılmakta olup, şimdiye kadar yüksek maliyet gerekçesiyle anlaşma yapmayı reddeden tedarikçi olmamıştır.