



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

100
TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN YÜZÜNCÜ YILI
7/11072
6K 134
GÜNLÜDÜR

Sayı : 64272063-610-260338

Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/11072)

28-05-2024

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 25/04/2024 tarihli ve E-43452547-120.07-1414268 sayılı yazınız.

Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'nun tarafıma tevcih ettiği 7/11072 esas numaralı yazılı soru önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Alparslan BAYRAKTAR
Bakan

Ek: 7/11072 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖMER FARUK
GERGERLİOĞLU'NUN YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN CEVAPLAR**

DÖNEM
28/2

ESAS NO
7/11072

Önergeye konu hususa ilişkin ilgili elektrik dağıtım şirketi tarafından yerinde inceleme yapılmış olup, yapılan bu incelemede söz konusu şebekenin alçak gerilim dağıtım tesisi olduğu, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'nde yer alan emniyet mesafesi değerlerini sağladığı ve bu bağlamda can ve mal emniyeti açısından tehlike arz etmediği tespit edilmiştir.

Bununla birlikte mezkûr şebekenin tehlike arz etmemesine rağmen mevcut iletkenler ilave bir tedbir olarak alpek kablo ile değiştirilmiştir.