



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü



Sayı : 89432283-610/
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı

7/13494
62 171

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 04.07.2024 tarihli ve E. 43452547-120.07.04-1453564 sayılı yazınız.

Siirt Milletvekili Sayın Sabahat ERDOĞAN SARITAŞ tarafından verilen “Siirt’in Kurtalan ilçesinde bulunan bir hastanenin soğutma sisteminin arızalanmasına ilişkin” 7/13494 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Arz ederim.

Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU
Bakan

Ek-Önerge Cevabı

Siirt Milletvekili Sayın Sabahat ERDOĞAN SARITAŞ tarafından verilen “Siirt'in Kurtalan ilçesinde bulunan bir hastanenin soğutma sisteminin arızalanmasına ilişkin” 7/13494 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklar tüm ülkeyi etkisi altına alırken, Siirt'in Kurtalan ilçesindeki devlet hastanesinde klimalar çalışmıyor. Yatan hastaların bulunduğu servisler ve polikliniklerde günlerdir devam eden mağduriyet karşısında aileler tepkili. Hem halkın bizlere ulaşım verdiği bilgiler hem de yerel gazetelerin haberlerinden edindiğimiz bilgilere göre hastanede klimaların arızalı olması nedeniyle, hasta yakınları refakat ettikleri hastalarının serinlemesi için odalara evden getirdikleri vantilatörle çözüm bulmaya çalışıyor. İlgili kurumlarla yaptığımız görüşmeler sonucunda çözüm konusunda net bir bilgi alamadık. Mevsim sıcaklıkları ve bu yerin bir hastane olduğu göz önüne alındığında sorunun acil çözümü bakanlığınızın sorumluluğundadır.

Bu bağlamda;

SORULAR:

SORU 1- Kurtalan Devlet Hastanesi'ndeki soğutma sistemi/klimalar ne kadar zamandır arızalıdır?

SORU 2- Hastanedeki klima sistemi yaz mevsimi gelmesine rağmen neden kontrolleri yapıp hizmete uygun hale getirilmemiştir?

SORU 3- Görüştüğümüz kaynaklar sorunun çözümü konusunda net bir tarih vermemiştir. Hastanedeki arıza ne zaman giderilecektir?

SORU 4- Hastanedeki klimaların periyodik bakımları yapılmış mıdır?

SORU 5- Hastaların bu sıcak mevsimde kendi imkanları dışında, bakanlığınızın ürettiği alternatif bir çözüm var mıdır?

CEVAPLAR: 1,5.

Bölgede yaşanan sıcaklıkların aşırı yükselmesi akabinde soğutma sistemi kapasitesinin düşük kalması sebebiyle söz konusu durum yaşanmıştır. Yetkili firma tarafından anında müdahale edilerek aksaklık giderilmiştir.

Kurtalan Devlet Hastanesine 2 adet yeni soğutma cihazı satın alınmış olup, olası bir durumda hizmet sürecinin devamlılığının sağlanması için yüklenici firmaya ikame cihaz temin etme yükümlülüğü getirilmiştir.

Kurtalan Devlet Hastanesinin klima ve havalandırma sisteminin bakım ve onarım işlemleri belirli periyotlar halinde düzenli şekilde yapılmaktadır.

Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim.