



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



GÜNLÜDÜR

05-01-2024

7/7106

GK 63

Sayı : 64272063-610- 236318
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/7106)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 14/12/2023 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1341166 sayılı yazınız.

Diyarbakır Milletvekili Sayın Adalet KAYA'nın tarafıma tevcih ettiği 7/7106 esas numaralı yazılı soru önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Alparslan BAYRAKTAR
Bakan

Ek: Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**DIYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN ADALET
KAYA’NIN YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN
CEVAPLAR**

DÖNEM
28/2

ESAS NO
7/7106

Diyarbakır ili Dicle ilçesi Gündüz Köyü’nde abone sayısına göre trafo gücünün yeterli olmasına rağmen usulsüz tüketimden kaynaklı trafoya aşırı bir yüklenme olduğu, bu durumun da trafoda arızalara ve yangınlara neden olduğu,

Aşırı yüklenmeden kaynaklı yanan trafonun tamirinin yapılması için atölyeye götürüldüğü, trafoda gerekli tamirat ve çalışmaların tamamlanmasına müteakip bölgenin tekrar enerjilendirileceği hususu, bölgede faaliyet gösteren ilgili elektrik dağıtım şirketi tarafından ifade edilmektedir.

Lisanslarında belirtilen bölgede dağıtım hizmeti veren elektrik dağıtım şirketleri, TEDAŞ ve/veya EPDK tarafından periyodik olarak denetlenmekte, icra edilen denetimler neticesinde tanzim edilen inceleme ve denetim raporlarının gereği de EPDK tarafından yerine getirilmektedir. Söz konusu raporların 6446 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat kapsamında değerlendirilmesi neticesinde mevzuata aykırı faaliyetleri sabit görülen elektrik dağıtım şirketleri hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır.