



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



GÜNLÜDÜR

Sayı : 64272063-610-**270352**
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/12444)

28-07-2024
7/12444
6K 155

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 03/06/2024 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1436819 sayılı yazınız.

Bingöl Milletvekili Sayın Ömer Faruk HÜLAKÜ'nün tarafıma tevcih ettiği 7/12444 esas numaralı yazılı soru önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Alparslan BAYRAKTAR
Bakan

Ek: Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**BİNGÖL MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖMER FARUK
HÜLAKÜ'NÜN YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN
CEVAPLAR**

**DÖNEM
28/2**

**ESAS NO
7/12444**

Bingöl ilimizin Genç ilçesine bağlı Geyikdere köyü ile bu köyümüze bağlı mezralara enerji sağlayan enerji nakil hattı Dereköy DM - Dereköy çıkışı fideri üzerinden beslenmekte olup, bu köyümüz 1780 metre rakıma sahip olarak Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri (EKAT) Yönetmeliği'nde yayımlanan buz yükü haritasına göre 3'üncü Buz Yükü Bölgesinde yer almaktadır. Bu çerçevede bölgemizin Etüt ve Projelendirme çalışmaları bir üst (4'üncü Buz Yükü) buz yükü bölgesi göz önünde bulundurularak tesis edilmiştir.

Ancak mevcut mevsim şartlarının 4'üncü Buz Yükü bölgesinin de üzerinde seyretmesi üzerine mezkûr enerji nakil hattının rüzgar ve buz yükünden etkilenmemesi için yeraltına alınmasına yönelik planlama yapılmış, yapılan bu planlama ise yol yapısının uygun olmaması ve yer altına alınacak olan kısımda çıkış ve heyelan gibi her sene tekrar eden doğal afetler yaşanması sebebiyle hayata geçirilememiştir. Bu durumu muvacehesinde coğrafi ve iklimsel şartların daha uygun olduğu değerlendirilen Dicle EDAŞ lisans bölgesinden alternatif hat yapılması için proje etüt çalışmaları başlatılmıştır.

Gerçekleşen elektrik kesintileri Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi (TEDAŞ) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) nezdinde yapılan çalışmalar ile detaylı olarak incelenmekte ve kesintilerin önlenmesi için yatırım ve bakım programları oluşturulmaktadır. Meydana gelen elektrik kesintilerine yapılan önleyici ve koruyucu bakım onarım çalışmaları ile anında müdahale edilmekte, faaliyet alanındaki elektrik tesislerine yönelik periyodik arıza önleyici bakım programları uygulanmaktadır.

Bu kapsamda ilgili elektrik dağıtım şirketlerinin illere göre yatırım tutarlarına ilişkin bilgilere EPDK tarafından yıllık olarak çıkarılan ve <https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-24-3/elektrikyillik-sektor-raporu> adresinde yayımlanan Elektrik Piyasası Gelişim Raporlarından ulaşılabilmekte olup, Bingöl ilimizde 2021-2023 döneminde Mayıs 2024 TÜFE değeriyle 765.540.416 TL'lik yatırım yapılmıştır.

Bununla birlikte, lisanslarında belirtilen bölgede dağıtım hizmeti veren elektrik dağıtım şirketleri, TEDAŞ ve/veya EPDK tarafından periyodik olarak denetlenmekte, icra edilen denetimler neticesinde tanzim edilen inceleme ve denetim raporlarının gereği de EPDK tarafından yerine getirilmektedir. Söz konusu raporların 6446 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat kapsamında değerlendirilmesi neticesinde mevzuata aykırı faaliyetleri sabit görülen elektrik dağıtım şirketleri hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır.