



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı




Sayı :30824082-610 —8611 610
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

25 Ocak 2024

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Mehmet ÖZHASEKİ
Bakan

EK:

-Dosya (1 Takım)

TUNCELİ MİLLETVEKİLİ
SAYIN AYTEN KORDU'NUN
TBMM 7/6338 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLARI

SORULAR

Dersim'e bağlı Mazgirt İlçesinde alt yapı ve kanalizasyon çalışmaları yakın bir dönemde tamamlandı. Ancak alt yapının yeni tamamlanmasına rağmen son zamanlar sıklıkla kanalizasyon patlaması yaşanmaktadır. Kanalizasyon patlamasında dolayı lağım suları çevreye yayılarak hastalığa davetiye çıkartırken, etrafa yaydığı pis koku ve görüntü kirliliğinden dolayı yurttaşlar mağdur edilmektedir. Örneğin son olarak Mazgirt İlçesi Yeni Mahalle Zahman Küme evlerinde kanalizasyon patlaması yaşanmış ancak sorunun çözümüne yönelik yapısal bir çözüm üretilmemiş, Dersim Belediyesi'nden talep edilen vidanjörün uygunluğu beklenmektedir.

Yetkililerle yaptığımız görüşmelerde yaşanan sorun kabul edilerek, belediyeye envanterinde vidanjör olmadığından dolayı kanalizasyon patlamalarına ilişkin zamanında ve etkin bir şekilde müdahale etmediklerini açıkça ifade etmişlerdir. Bununla birlikte yurttaşlar, yapılan alt yapı çalışmalarında kullanılan boruların yeterli büyüklükte ve koşullara uygun olmadığından dolayı kanalizasyonun sıklıkla patladığını ifade etmektedirler.

Bu bağlamda;

1-Mazgirt İlçesinde, alt yapı çalışmalarında kullanılan boruların yeterli büyüklükte ve koşullara uygun olmadığından dolayı kanalizasyonun sıklıkla patladığı iddiası doğru mudur? Bu iddialara ilişkin bir soruşturmanız olmuş mudur?

2-Mazgirt Belediyesine vidanjör tahsis edilmesi amacıyla 2024 yılı bütçesinde ödenek ayrılmış mıdır?

CEVAP

İller Bankası A.Ş. kanalizasyon şebeke projelerini tanzim ederken çap tayinini yerleşimin gelecekteki nüfusu ve hidrolik hesap parametrelerine göre yapmakta olup, çap yetersizliği iddiası doğru değildir. Meydana gelen arıza muayene bacalarından içeriye büyük ebatlı taş atılması sonucu olmuştur. Söz konusu tıkanıklık giderilmiştir.