

7/13411 Gk171



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



GÜNLÜDÜR

Sayı : 64272063-610- 275560
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/13411)

20-08-2024

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 04/07/2024 tarihli ve E-43452547-120.07-1453564 sayılı yazınız.

Kocaeli Milletvekili Sayın Lütfü TÜRKKAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/13411 esas numaralı yazılı soru önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Alparslan BAYRAKTAR
Bakan

Ek: 7/13411 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN LÜTFÜ
TÜRKKAN'IN YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN
CEVAPLAR**

DÖNEM
28/2

ESAS NO
7/13411

Enerji iletim hatlarının insan sağlığına etkileri ile ilgili olarak; Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyondan Koruma Komisyonu (ICNIRP) tarafından elektromanyetik alanlar ile ilgili sınır değerler belirlenmiştir. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) tarafından yapılan tüm iletim hatları ulusal ve uluslararası standart ve düzenlemelere uygun olarak tasarlanmaktadır. Buna göre Türkiye'deki 154 ve 400 kV enerji iletim hatlarından kaynaklanan elektromanyetik alan değerlerinin insan sağlığına olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır.

Yüksek gerilim hatlarının da tabii olduğu Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'ne göre 400 kV EİH'lerin yaklaşım mesafesi için limit değerler; şehirler arası karayolları en küçük düşey mesafesi 12 metre, üzerine herkes tarafından çıkılabilen düz damlı yapılar için yaklaşım mesafesi 8,7 metre olup, mevcut Enerji İletim Hatlarımızda bahsi geçen okul ve çevresi için yapılar ile ulaşım yerlerine olan düşey mesafe için herhangi bir klerans (yaklaşım) ihlalinin olmadığı anlaşılmaktadır. TEİAŞ tarafından hattın son periyodik kontrolü 21.03.2024-10.06.2024 tarihleri arasında yapılmış, ikinci periyodik kontrol çalışmaları 23.07.2024 tarihinde başlamış olup, devam etmektedir.