



T.C.  
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı



Sayı :30824082-610-10341774  
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

02 Eylül 2024

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

  
Murat KURBAN  
Bakan

EK:

-Dosya (1 Takım)

**ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ  
SAYIN MEHMET ZEKİ İRMEZ'İN  
TBMM 7/13977 ESAS SAYILI  
YAZILI SORU ÖNERGESİNE  
İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLARI**

**SORULAR**

Şırnak Merkez'de içerisinde Aile Hekimliği, Verem Savaş Dispanseri, Sağlıklı Hayat Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve son olarak 112 Acil Servis İstasyonu bulunan üç katlı sağlık merkezinde klima ve asansör sisteminde yaşanan ve kronik hale gelen arızalardan kaynaklı görevli personel ve tedavi olmaya gelen yurttaşlar büyük problemlerle karşılaşmaktadır.

Yapımını Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün üstlendiği sağlık kompleksi 2023'ün yaz aylarında faaliyete girmiş ve söz konusu yapı henüz Sağlık Bakanlığı'na devredilmemiştir. Bu yetki karmaşasından dolayı sağlık kompleksinin altyapısından kaynaklı problemler İl Sağlık Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü arasında idari ve bürokratik bir düğüme dönüşmüştür.

Üç katlı sağlık kompleksinde klima sisteminin sürekli arızalandığı, buna dair kalıcı bir çözümün bulunmadığı ve özellikle son altı aydır asansörlerin çalışmadığı tarafıma iletilmiştir. İkinci katta bulunan ve Sağlıklı Hayat Merkezi'nde yer alan Fizyoterapi bölümüne gelen yaşlı ve engelli hastalar asansör yokluğundan dolayı merdivenleri çıkamamaktadır ve yine diyetisyene gelen kilosu yüksek hastalarda aynı dertten muzdariptir. Zamanla yaşanan 112 Acil Servisinin sağlık kompleksinin giriş kısmında olması gerekirken 3. katta yer alması da yapı içindeki düzensiz yerleşime talihsiz bir örnek teşkil etmektedir.

Aile Hekimliği, Verem Savaş Dispanseri, Sağlıklı Hayat Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve son olarak 112 Acil Servis İstasyonu bulunan sağlık kompleksinin hangi bakanlığa ait olduğunun neticelendirilmesi hem hastalara hem de personele zorluk çıkaran altyapı kaynaklı ihmallerin ve arızaların giderilmesi Şırnaklı yurttaşlar için hayati önemdedir.

Bu bağlamda;

- 1) Aile Hekimliği, Verem Savaş Dispanseri, Sağlıklı Hayat Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve son olarak 112 Acil Servis İstasyonu bulunan sağlık kompleksi hangi bakanlığa aittir?
- 2) Devir işlemlerinin yapılmadığı iddiaları doğru mudur, doğruysa sağlık kompleksi neden Sağlık Bakanlığı'na devredilmemiştir?
- 3) Söz konusu sağlık kuruluşunda klima ve asansör sisteminin sürekli arızalandığı, asansörlerin son 6 aydır çalışmadığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise neden bakım onarım işlemleri geciktirilmiştir?
- 4) Sağlık kompleksinde görevli personel ve hastaların yaşadığı problemlerin sorumlusu kimdir bu konuda başlatılan herhangi bir idari soruşturma var mıdır?

**CEVAPLAR**

1,2) Şırnak Merkez Toplum Sağlığı Merkezi(T8+) Sağlıklı Yaşam Merkezi Yapım İşi, 2021/314605 İhale Kayıt Numarası ile 30.06.2021 tarihinde Şırnak İl Özel İdaresince ihale edilmiştir. Şırnak İl Özel İdaresi ile Yüklenici Veysi ZORER Müh.İnş.Mad.Trzm.San.ve Tic. Ltd.Şti.&Şırnak Tav.Gıda Tar.Ürn.İnş.Nak.San.Tic.Ltd.Şti.(Ortak Girişim) arasında 26.07.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Ancak daha sonra İdare ile Yüklenici Mir Palas Yapı İnş.Tah.ve San.Tic.Ltd.Şti. ile 21.03.2022 tarihinde devir sözleşmesi imzalanmıştır.

Şırnak İl Özel İdaresinin 02.08.2021 tarihli ve E-82258806-020-6552 sayılı yazısına istinaden söz konusu yapım işinin kontrollük işlemleri Şırnak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzce yürütülmüştür. Söz konusu yapım işinin Geçici Kabulü 17.11.2022 tarihi itibar edilmek üzere yapılmış ve Kesin kabulü 17.11.2024 tarihinde yapılacaktır. Kesin kabul süresi henüz dolmamıştır.

3,4) Geçici Kabul aşamasında klimalar sorunsuz ve çalışır halde teslim edilmiştir. Daha sonra 01.08.2023 tarihli E-60350507-769-220059684 sayılı yazı ile arıza olduğu belirtilmiştir. Söz konusu klima arızaları 15.08.2023 tarihli E-52034915-750-7148340 sayılı yazı ile yükleniciye bildirilmiştir. Yüklenici klima arızasını giderip çalışır halde teslim etmiştir.

Geçici kabul döneminde asansör yeşil etiketler alınarak çalışır halde teslim edilmiştir. Ancak daha sonraki süreçte belediyeye ait altyapı sisteminden dolayı asansör kuyusunda su birikmesinden dolayı asansörler devre dışı kalmıştır.

İşe ait sözleşmenin teminat Süresi başlıklı 20.maddesi; *"Teminat süresi 24 ay olup bu süre Geçici Kabul İtibar tarihinden başlar"* hükmü uyarınca kesin kabul süresi henüz tamamlanmamıştır. Henüz kesin kabulü yapılmadığı için söz konusu arızalar yüklenici firma tarafından Kesin kabule kadar hazır hale getirilmesine yönelik yükleniciye gerekli talimatlar verilmiştir. Yapım işinde arıza ve eksik tespitleri, resmi yazıyla ve şifahen yükleniciye bildirilmektedir.