



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/5082



GÜNLÜDÜR
31 Ekim 2023

Sayı : 64272063-610- 219653


Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/5082)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 11/10/2023 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1301565 sayılı yazınız.

İzmir Milletvekili Sayın Ednan ARSLAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/5082 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Alparslan BAYRAKTAR
Bakan

Ek: 7/5082 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN EDNAN ARSLAN'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR**

**DÖNEM
28/2**

**ESAS NO
7/5082**

İletim sistemi kullanıcılarının elektrik enerjisi üretim ve tüketimleri, ana sayaç ve yedek sayaç olmak üzere iki sayaç tarafından ölçülmekte olup, ölçüm noktasında bulunan ana sayacın herhangi bir nedenle (sayacın normal ölçüm yapmasına engel olacak mahiyette dışarıdan herhangi bir müdahalenin yapılmış olması, ana sayacın kayıt yapmaması gibi) hatalı ölçüm yaptığıının tespit edilmesi halinde, sayacın hatalı ölçüm yaptığıı tespit edilen döneme ait verilerin yerine ölçüm noktasında yer alan yedek sayaç verileri kullanılmaktadır. Çok düşük bir ihtimal olmakla birlikte ana sayaç ve yedek sayacın birlikte yanlış ölçüm yaptığıına ilişkin bir durumla karşılaşılması durumunda ise uygulamada kullanıcının üretim veya tüketiminin tespit edilmesine yönelik farklı yöntemler bulunmaktadır.

Bununla birlikte, söz konusu durumlarda uygulanmak üzere “İletim Sisteminde Yer Alan Sayaçlarda Hatalı Ölçüm Kaydedilmesi veya Ölçüm Kaydedilmemesi İle Sayaca/Ölçü Devresine Müdahale Durumunda Tesis Edilecek İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar” taslağı hazırlanmış olup, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde mezkûr taslak üzerindeki çalışmalara devam edilmektedir.