



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



GÜNLÜDÜR

Sayı : 64272063-610- **286165**

Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/14516)

14 Ekim 2024


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

7/14516

İlgi : 05/08/2024 tarihli ve E-43452547-120.07-1469314 sayılı yazınız.

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Dilan KURT AYAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/14516 esas numaralı yazılı soru önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Alparslan BAYRAKTAR
Bakan

Ek: 7/14516 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ SAYIN DİLAN KURT
AYAN'IN YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN
CEVAPLAR**

**DÖNEM
28/2**

**ESAS NO
7/14516**

Önergede bahsi geçen elektrik kablosu yüzünden hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile ilgili yapılan incelemelerde; bahse konu trafonun vefat eden vatandaşlarımızın akrabasına ait özel bir sulama trafosu olduğu, çarpılma vakasının yaşandığı evin ise mülkiyeti özel olan elektrik hattının altına sonradan yapıldığı, ayrıca mevcut hattın deplase edilmesi için bölgede faaliyet gösteren ilgili elektrik dağıtım şirketine de herhangi bir başvurunun yapılmadığı tespit edilmiş olup, ortak kullanım halinde bulunmayan özel trafolarla ait arıza, onarım ve bakım işlemlerinin tesis sahibine ait olması sebebiyle meydana gelen kazanın bölgede faaliyet gösteren dağıtım şirketiyle bir ilgisi bulunmamaktadır.

Şanlıurfa ilimiz genelinde kesintisiz olarak her yıl alt yapı, genişleme, kapasite artırımı ve ekonomik ömrünü tamamlamış şebekelerin yenilenmesine yönelik yatırımlar yapılmakta olup, bu çerçevede 2013-2024 yıllarına ait yatırım harcamaları kapsamında 2024 yılı Haziran ayı fiyatıyla toplam 8,4 milyar TL tutarında yatırım gerçekleştirilmiştir. Mezkûr yatırımlar kapsamında ilgili dönemde toplam 891 adet Trafo, 238 adet dağıtım merkezi, 620 adet Kök Bina, 1.414 km Enerji Nakil Hattı, 29.349 km Yeraltı Alçak Gerilim (AG) hattı, 1.554 km Yeraltı Orta Gerilim (OG) hattı, 2.126 km havai AG hattı, 1.302 km havai OG hattı ve 1.700 km aydınlatma hattı tesis edilmiştir.

Bakım faaliyetleri kapsamında ise Elektrik Dağıtım Şebekesinde 2021-2024 yılları arasında 20.019 kilometre hat bakımı ve 1.988 kilometrelik hatta da bakım kapsamında yenileme çalışması yapılmıştır. Mezkûr bakım faaliyetleri çerçevesinde 2024 yılı Haziran ayı fiyatıyla 1,5 Milyar TL tutarında bakım harcaması gerçekleştirilmiştir.

Lisanslarında belirtilen bölgede dağıtım hizmeti veren elektrik dağıtım şirketleri, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) tarafından 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında periyodik olarak denetlenmekte, icra edilen denetimler neticesinde tanzim edilen inceleme ve denetim raporları da gereği için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) gönderilmektedir. Fatura şikayetlerine ilişkin hususlar da dahil olmak üzere söz konusu raporların 6446 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat kapsamında değerlendirilmesi neticesinde mevzuata aykırı faaliyetleri sabit görülen elektrik dağıtım şirketleri hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır.