



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



2025 AİLE YILI

Sayı : 64272063-610- 319088
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/24024)

GÜNLÜDÜR

24 Mart 2025

7/24024 GK 108

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 21/02/2025 tarihli ve E-43452547-120.07-1586827 sayılı yazınız.

Ankara Milletvekili Sayın Mevlüt KARAKAYA'nın tarafıma tevcih ettiği 7/24024 esas numaralı yazılı soru önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Alparslan BAYRAKTAR
Bakan

Ek: 7/24024 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN MEVLÜT
KARAKAYA'NIN YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN CEVAPLAR**

DÖNEM
28/3

ESAS NO
7/24024

Dağıtım şebekelerinin yenilenmesi işi, mevcut dağıtım şebekelerinin ekonomik ömrüne, kondisyon durumuna, kesinti süre ve sıklığı ile etkilenen kullanıcı sayısına (SAIDI, SAIFI), arızaya müdahale süresine, gerilim düşümü problemlerine, trafo güç yetersizliğine ve yeni bağlantı talebi kriterlerine göre değerlendirilmekte ve bu kriterlere göre bir programa bağlanmaktadır.

Bakım faaliyetleri ise “*Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Planlı Bakım Harcamalarının Tarife Hesaplamalarında Dikkate Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar*” çerçevesinde geçici kabulü yapılmış tüm dağıtım tesisleri için birinci seviye planlı bakım faaliyetleri 2 yılda bir, ikinci seviye planlı bakım faaliyetleri enerji nakil hatları hariç diğer tesis ve teçhizat için 2 yılda bir, enerji nakil hatları için 5 yılda bir yapılmakta olup, üçüncü seviye planlı bakım faaliyeti ise öngörülen bütçenin altında olmamak kaydıyla bölgesel ihtiyaçlar ve önceliklendirmeler dikkate alınarak dağıtım şirketlerince belli periyotlarda gerçekleştirilmektedir.

Bu çerçevede Ankara ilimizin Haymana ilçesine bağlı Serinyayla Mahallesi’nde 18/10/2024 ve 22/10/2024 tarihlerinde Seviye 1, 23/10/2024 tarihinde Seviye 2 bakım çalışması gerçekleştirilirken Yaprakbayırı Mahallesi’nde 04/09/2024 tarihinde Seviye 1, 06/09/2024 ve 25/09/2024 tarihinde ise Seviye 2 bakım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu çalışmalarda iletkenlere temas eden ağaçların budanmasının yanı sıra, izolatör kırıkları, sıkı bağ uygunsuzlukları ve sehim problemleri gibi sorunların giderilmesi sağlanmıştır. Ayrıca 2024 yılında gerçekleşen Seviye 3 bakım çalışmaları kapsamında Yaprakbayırı Mahallesi’ni besleyen Ataköy KÖK çıkışlı Yüksek Gerilim (YG) şebekesinde 44 adet beton direğin tamamının demir direk ile değiştirilmesiyle YG hattının %98’lik kısmının demir direkli şebeke olması sağlanmıştır.

Öte yandan; söz konusu bölgede bulunan yolların kadastro planları ile uyuşmaması nedeniyle yatırım kapsamında şebeke yenilemesi yapılamamakta olup, kadastro-yol problemlerinin çözülmesi ile birlikte şebeke yenilemesi hususu öncelikli olarak yatırım programına alınacaktır.