



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/22774 GK 99

Sayı : 64272063-610- 315768
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-22774)


GÜNLÜDÜR

06-03-2025

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 06/02/2025 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1578425 sayılı yazınız.

Kars Milletvekili Sayın İnan Akgün ALP'in tarafıma tevcih ettiği 7/22774 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır. Bilgilerinizi arz ederim.


Alparslan BAYRAKTAR
Bakan

Ek: 7/22774 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**KARS MİLLETVEKİLİ SAYIN İNAN AKGÜN ALP'İN
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR**

DÖNEM
28/3

ESAS NO
7/22774

Kars İlimizin Kağızman İlçesi Dibekkaya Köyü'nün heyelan bölgesi olması sebebiyle yaşanması muhtemel toprak kaymasına önlem olarak köy trafosunun enerji aldığı Enerji Nakil Hattına ilave direk montajı yapılarak bu hatta iyileştirmeler yapılmıştır. Bu çerçevede mevcut durumda Enerji Nakil Hattında herhangi bir direk eksiği bulunmamakta olup, oluşabilecek arızalara ise bölgede faaliyet gösteren ilgili elektrik dağıtım şirketi tarafından gerekli müdahaleler yapılmaktadır.

Dağıtım şebekelerinin yenilenmesi işi, mevcut dağıtım şebekelerinin ekonomik ömrüne, kondisyon durumuna, kesinti süre ve sıklığı ile etkilenen kullanıcı sayısına (SAIDI, SAIFI), arızaya müdahale süresine, gerilim düşümü problemlerine, trafo güç yetersizliğine ve yeni bağlantı talebi kriterlerine göre değerlendirilmekte ve bu kriterlere göre bir programa bağlanmaktadır.

Öte yandan; planlı bakım süreçleri kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 2020 yılında yayımlanan "Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Planlı Bakım Harcamalarının Tarifesi Hesaplamalarında Dikkate Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar" çerçevesinde iki yılda bir elektrik dağıtım şebekesinin tamamı dağıtım şirketleri tarafından kontrol edilmekte ve gerekmesi durumunda yenileme çalışmaları yapılmakta olup, bu çerçevede Kars İlimizin Kağızman İlçesi Dibekkaya Köyünün de AG şebekesi 2022 yılı bakım programı kapsamında tamamen yenilenmiştir.

Dibekkaya köyümüzdeki elektrik kesintisiyle ilgili olarak; bölgede yaşayan vatandaşlarımız elektrik enerjisini genellikle yaz aylarında (Temmuz-Ağustos ayları arasında) kullanmakta ve yılın diğer aylarında kullanım olmaması nedeniyle Muhtar talebiyle elektrikler bölgede faaliyet gösteren Aras Elektrik Dağıtım Şirketi (Şirket) tarafından kesilmektedir. Takip eden süreçte ise Muhtardan gelecek talebe istinaden Şirket tarafından elektrikler tekrar verilmektedir.

Bununla birlikte mevzuattaki yükümlülöklere ilişkin lisanslarında belirtilen bölgede dağıtım hizmeti veren elektrik dağıtım şirketleri, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) tarafından 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında periyodik olarak denetlenmekte, icra edilen denetimler neticesinde tanzim edilen inceleme ve denetim raporları da gereğı için EPDK'ya gönderilmektedir. Söz konusu raporların 6446 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat kapsamında değerlendirilmesi neticesinde mevzuata aykırı faaliyetleri sabit görölen elektrik dağıtım şirketleri hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır.