



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı


Sayı :30824082-610/ 122 883 97
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

17 Nisan 2025

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Murat KURUM
Bakan

EK:

-Dosya (1 Takım)

BURSA MİLLETVEKİLİ
SAYIN FEVZİ ZİRHİOĞLU'NUN
TBMM 7/24215 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLARI

7/24215 GK 113

SORULAR

Bursa ilimizde bulunan Orhaneli Termik Santrali, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından 2014 yılında yapılan özelleştirme ihalesi ile Çelikler Holding'e satılmıştır. Özelleştirme öncesinde Baca Gazı Arıtma Sistemi (Filtre) aktif ve kesintisiz bir şekilde kullanılmaktaydı. Özelleştirme sonrası filtre sisteminin aralıklı olarak devreye alındığı ve aktif olarak kullanılmadığı bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından birçok defa gözlemlenmiştir. Basında yer alan haberler neticesinde Orhaneli Kaymakamlığınca ilgili firmadan bilgi istenilmiştir. Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elektrik Üretim A.Ş.'nin 17/09/2024 tarihli Orhaneli Kaymakamlığına cevabi yazısında durumun '...teknik arızalar nedeniyle devre harici olma ve tekrar devreye girme aşamalarında, işletme standartları gereği fuel-oil ateşlemesinden kaynaklı olduğu...' bildirilmiştir. Geçen süre zarfında durumun tekrarlandığı, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nin ihlal edildiği, vatandaşların halen şikayetçi olduğu, halk sağlığının tehlikeye girdiği aşikârdır. Ayrıca bölgedeki tarıma elverişli araziler, söz konusu gaz sebebiyle ciddi zarara uğramaktadır. Bu çerçevede;

- 1) İlgili Termik santralin baca gazı arıtma sistemi kesintisiz bir şekilde çalışmakta mıdır? Bakanlığınızca bu durumun takibi ne sıklıkla ve nasıl yapılmaktadır?
- 2) Basın, sosyal medyadaki haber ve bölgede yaşayan vatandaşların şikayetleri birlikte değerlendirildiğinde filtre sisteminin aktif bir şekilde çalışıp çalışmadığına dair incelemelerinizin kapsamı ve idari yaptırımlarınız nelerdir ve bu yaptırımlar uygulanmış mıdır?

CEVAPLAR

1) İşletmede yer alan baca Bakanlığımız Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi ile 7/24 olarak çevrimiçi izlenmekte olup, söz konusu bacada toz emisyonu giderimi için elektrofiltre, SO2 giderimi için baca gazı kükürt arıtma sistemi (FGD) bulunmaktadır. Elektrofiltre sistemi işletme devreye girdiğinde ve yeterli sıcaklığa ulaşıncaya otomatik olarak çalışmaktadır.

2) İşletmede kurulu olan Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemiyle (SEÖS) işletmeden kaynaklanan kirlilik 7/24 olarak çevrimiçi izlenmekte olup; Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" sınır değerleri aşması durumunda İdari yaptırım uygulanmaktadır.

İşletmeye Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında 48 saatlik ardışık tüm ortalama değerlerinde Toz parametresinde, emisyon limit değerlerinin aşılması nedeniyle İdari Yaptırım Kararı uygulanmıştır.

İşletmeden kaynaklanan çevre kirliliği ile ilgili olarak Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz teknik elemanları tarafından söz konusu işletmeye ani, planlı ve şikayet üzerine zaman mefhumu gözetilmeksizin 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında denetimler yapılmaktadır. Bugüne kadar toplam 31 adet denetim yapılmıştır. Yapılan denetimler kapsamında tespit edilen uygunsuzluklar için 3 adet İdari Yaptırım uygulanmış olup; işletmede bulunan eksikliklerin giderimi için işletme tarafından gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır.