



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



2025 AİLE YILI

GÜNLÜDÜR

Sayı : 64272063-610- **346326**

Konu : Yazılı Soru Önergeleri (7/29383 ve
7/29384)

14 -08- 2025


7/29383-29384 Gk 183

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 24/06/2025 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1651356 sayılı yazınız.

Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'nun tarafıma tevcih ettiği 7/29383 ve 7/29384 esas numaralı yazılı soru önergeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Alparslan BAYRAKTAR
Bakan

Ek: Önergeler Cevabı (1 Sayfa)



**KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖMER FARUK
GERGERLİOĞLU'NUN YAZILI SORU ÖNERGELERİNE
İLİŞKİN CEVAPLAR**

DÖNEM
28/3

ESAS NO
7/29383
7/29384

Kocaeli ilimizin Kartepe ilçesi sürekli büyüyen ve elektrik tüketimi her geçen gün artan ilçelerin başında gelmektedir. İstasyon Mahallesiinde yaşanan kesintilerin de aşırı yüklenme, kuş çarpılması, aşırı yüklenmeye bağlı AG ve OG kablo arızaları nedeni kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Önergeye konu bölgede yaşanan elektrik kesintileri bölgedeki mevcut şebekenin iyileştirilmesi amacı ile yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında yapılan bildirimli kesintilerdir.

Bununla birlikte Kocaeli ilimizin Gebze ilçesi Yeni Bağdat Caddesi güzergahında yanmayan aydınlatmaların kontrolleri şebeke operasyon ekipleri tarafından sağlanmış ve aydınlatmaları besleyen yer altı besleme kablosunda patlak olduğu tespit edilmiştir. Yer altı kablosunun onarımı için anında çalışmalara başlanmış ve yanmayan aydınlatmaların onarımı sağlanmıştır.

Gerçekleşen kesintiler o bölgede faaliyet gösteren ilgili elektrik dağıtım şirketlerinin internet adreslerinde yayımlanmakta olup, bu bilgiler aynı zamanda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı'na (EPDK) aylık olarak bildirilmektedir. Gerçekleşen elektrik kesintileri Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi (TEDAŞ) ve EPDK nezdinde yapılan çalışmalar ile detaylı olarak incelenmekte ve kesintilerin önlenmesi için yatırım ve bakım programları oluşturulmaktadır. Meydana gelen elektrik kesintilerine yapılan önleyici ve koruyucu bakım onarım çalışmaları ile anında müdahale edilmekte, faaliyet alanındaki elektrik tesislerine yönelik periyodik arıza önleyici bakım programları uygulanmaktadır.

Bakım faaliyetleri kapsamında ise; *“Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Planlı Bakım Harcamalarının Tarife Hesaplamalarında Dikkate Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar”* çerçevesinde geçici kabulü yapılmış tüm dağıtım tesisleri için birinci seviye planlı bakım faaliyetleri 2 yılda bir, ikinci seviye planlı bakım faaliyetleri enerji nakil hatları hariç diğer tesis ve teçhizat için 2 yılda bir, enerji nakil hatları için 5 yılda bir yapılmakta olup, üçüncü seviye planlı bakım faaliyeti ise öngörülen bütçenin altında olmamak kaydıyla bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınarak belli periyotlarda gerçekleştirilmektedir.

Mevzuattaki yükümlülöklere ilişkin olarak; lisanslarında belirtilen bölgede dağıtım hizmeti veren elektrik dağıtım şirketleri, TEDAŞ tarafından 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında periyodik olarak denetlenmekte, icra edilen denetimler neticesinde tanzim edilen inceleme ve denetim raporları da gereği için EPDK'ya gönderilmektedir. Söz konusu raporların 6446 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat kapsamında değerlendirilmesi neticesinde mevzuata aykırı faaliyetleri sabit görölen elektrik dağıtım şirketleri hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır.