



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



2025 AİLE YILI

GÜNLÜDÜR

03-10-2025

7/31773


Sayı : 64272063-610- **355800**
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/31773)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 07/08/2025 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1677855 sayılı yazınız.

Diyarbakır Milletvekili Sayın Serhat EREN'in tarafıma tevcih ettiği 7/31773 esas numaralı yazılı soru önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Alparslan BAYRAKTAR
Bakan

Ek: Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**DIYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN SERHAT
EREN'İN YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN
CEVAPLAR**

DÖNEM
28/3

ESAS NO
7/31773

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili ikinci mevzuat çerçevesinde elektrik dağıtım şirketleri, dağıtım faaliyeti kapsamında dağıtım tesislerinin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmekle yükümlüdür. 18/11/2020 tarihli ve 31308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Planlı Bakım Harcamalarının Tarife Hesaplamalarında Dikkate Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar”da planlı bakım faaliyetlerinin sınıflandırılması, bütçelendirilmesi ve bütçe kullanımının izlenmesine yönelik düzenlemeler tanımlanmıştır. Söz konusu Usul ve Esaslar çerçevesinde 2021-2025 uygulama döneminde yıllık planlı bakım bütçesini eksik kullanan şirketler için eksik kalan tutarlar katlı olarak şirketlerden tarife düzenlemelerinde geri alınmakta olup, bu suretle şirketlerin planlı bakım faaliyetleri kapsamındaki yıllık/mevsimlik bakım çalışmalarını zamanında ve programlı bir şekilde yapmaları sağlanmaktadır.

Bu çerçevede ormanlık alandan geçen enerji nakil hatlarında meydana gelebilecek yangınların önlenmesi amacıyla direk dip betonlama faaliyetlerinin yapılması, can ve mal güvenliği problemi oluşturabilecek trafoların yenilenmesi, ömrünü tamamlamış ağaç direklerin demir veya beton direklerle değiştirilmesi, havai hat iletkenlerin yenilenmesi, iletken sehimlerinin alınması, ağaç kesimi ve koridor açılması, yangın riski oluşturabilecek bitki örtüsünün temizliği ve risk teşkil eden noktalarda budama faaliyetleri gibi çalışmalar düzenli olarak gerçekleştirilmekte olup, söz konusu faaliyetler de Bakanlığımız tarafından düzenli olarak takip edilmektedir.

21/07/2025 tarihinde Diyarbakır ilimiz Lice ilçesi Kutlu Mahallesi’nde toplam 9 adet ihbar alınmış olup, bu ihbar üzerine Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) ekipleri tarafından yapılan kontrollerde anız yangını nedeniyle 12 metre uzunluğunda OG ağaç direğin devrildiği tespit edilmiştir. Devrilen direğin ana hat üzerinde olması ve bu bağlamda elektrik kesintisinden çok fazla vatandaşımızın etkilenmemesi için ekiplerce geçici bir çözüm olarak söz konusu direğin dip kısmındaki yanık bölge kesilerek direk yeniden dikilmiş olup, bu alan daha sonra müdahale edilmek üzere programa alınmıştır.

Ancak ilgili bölgede anız yangınlarının devam etmesi ve olumsuz hava koşulları sebebiyle müdahale edilmek üzere programa alınan söz konusu bölgede gerekli çalışmalar tamamlanmadan önergeye konu olay gerçekleşmiştir. Bu durum üzerine DEDAŞ tarafından 26/07/2025 tarihinde 1 adet yeni 12 metre uzunluğunda OG direk dikilmiş, 29/07/2025 tarihinde ise yamuk durumda olan 2 adet 12 metre uzunluğunda OG direk düzeltilmiştir.

Olayla ilgili Jandarma ekiplerince olay yeri incelemesi yapılarak tutanak tutulmuş olup, çalışmayı gerçekleştiren teknik heyet hakkında inceleme başlatılmıştır.

Meydana gelen olay sebebiyle vatandaşlarımız tarafından ilgili elektrik dağıtım şirketine yapılan başvurulara ilişkin olarak ise DEDAŞ tarafından gerekli incelemeler yapılmış olup, bu çerçevede İlçe Tarım Müdürlüğü’nden birim fiyatlar temin edilerek vatandaşlarımızın zararının tazminine yönelik gerekli çalışmalar hayata geçirilmiştir.

Bununla birlikte lisanslarında belirtilen bölgede dağıtım hizmeti veren elektrik dağıtım şirketleri, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) tarafından 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında periyodik olarak denetlenmekte, icra edilen denetimler neticesinde tanzim edilen inceleme ve denetim raporları da gereği için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) gönderilmektedir. Fatura şikayetlerine ilişkin hususlar da dahil olmak üzere söz konusu raporların 6446 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat kapsamında değerlendirilmesi neticesinde mevzuata aykırı faaliyetleri sabit görülen elektrik dağıtım şirketleri hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır.