



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



2025 AİLE YILI

Sayı : 64272063-610-**366706**
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/33774)

GÜNLÜDÜR

25 Kasım 2025


7/33774
GK 12

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 19/09/2025 tarihli ve E-43452547-120.07-1700705 sayılı yazınız.

Şırnak Milletvekili Sayın Mehmet Zeki İRMEZ'in tarafıma tevcih ettiği 7/33774 esas numaralı yazılı soru önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Alparslan BAYRAKTAR
Bakan

Ek: 7/33774 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ZEKİ
İRMEZ'İN YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN
CEVAPLAR**

**DÖNEM
28/3**

**ESAS NO
7/33774**

Önergede bahsi geçen Şırnak ilimizin Silopi ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilçede yer alan toplam 32 okulda sürekli enerji kesintisi yaşandığı ve bu okulların yatırım programına alınması gerektiği hususunda bölgede faaliyet gösteren elektrik dağıtımına talepte bulunulmuş olup, bu talep doğrultusunda kesintisiz, güvenli ve kaliteli enerji arzı sağlamak, şebeke iyileştirmesi yapmak ve can ve mal güvenliği risklerini ortadan kaldırmak amacıyla söz konusu okullar yatırım kapsamına alınmıştır.

Bu kapsamda okulların bulunduğu Belediyelerin imar planlarının net olmaması sebebiyle bazı okulların bahçelerine Köşk Bina (Monoblok Hücre Köşkü) kurulmuştur. Bu uygulamalar sırasında mevcutta bulunan açık havai tip trafolar kaldırılmış, bahçelerdeki oyun ve sosyal alanlar korunmuş, köşk bina girişleri okul alanının dışında bırakılmış ve etrafı tel çit ve bariyerlerle izole edilerek okul ile herhangi bir fiziksel bağlantısı kalmayacak şekilde düzenlenmiştir.

Yeni kurulan köşk binalar betonarme ve izole yapısı sayesinde yönetmeliklere uygun, güvenli ve çevreye uyumlu bir çözüm sağlamaktadır. Ayrıca elektromanyetik radyasyon riski taşımamakta olup, öğrencilerin sağlığına herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır.

Sonuç olarak bu uygulama mevcut havai tip trafolarla göre çok daha güvenli, modern ve yönetmeliklere uygun bir çözüm sunmaktadır. Bu sayede hem öğrencilerimizin sağlığı ve güvenliği korunmakta hem de kesintisiz, kayıpsız ve kaliteli enerji arzı sağlanmaktadır.

Ayrıca lisanslarında belirtilen bölgede dağıtım hizmeti veren elektrik dağıtım şirketleri, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) tarafından 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında periyodik olarak denetlenmekte, icra edilen denetimler neticesinde tanzim edilen inceleme ve denetim raporları da gereği için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) gönderilmektedir. Söz konusu raporların 6446 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat kapsamında değerlendirilmesi neticesinde mevzuata aykırı faaliyetleri sabit görülen elektrik dağıtım şirketleri hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır.