



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 64272063-610- **315760**
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/21591)

GÜNLÜDÜR
06 Mart 2025

7/21591 - GK 86

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 15/01/2025 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1565759 sayılı yazınız.

Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'nun tarafıma tevcih ettiği 7/21591 esas numaralı yazılı soru önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Alparslan BAYRAKTAR
Bakan

Ek: Önerge Cevabı (1 Sayfa)

Doğrulama Kodu: EF1DD970-05B0-4DC8-BA8C-C3DE46ECB97D

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 06520 Çankaya-ANKARA

03125464646

03122225760

KEP Adresi : enerjivetabiikaynaklrbakanligi@hs01.kep.tr

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/enerji-ebys>

Bilgi için: Mehmet OKŞAK

ETK Uzman Yardımcısı

Telefon No: (312) 546 57 87



**KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖMER FARUK
GERGERLİOĞLU'NUN YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN CEVAPLAR**

DÖNEM
28/3

ESAS NO
7/21591

Darica ilçesinde meydana gelen kazaya ilişkin olarak; 28.12.2024 tarihinde saat 13:35'te özel bir inşaat şirketinin yaptığı izinsiz kazı nedeniyle Palgaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (PALGAZ)'ne ait çelik doğal gaz hattına hasar verildiği ve bu hasar sonucu kontrolsüz gaz çıkışı meydana geldiği, hasarlı noktanın teknik emniyete alınması ve hattın gaz akışının kesilmesi amacıyla iki adet vananın ivedilikle kapatıldığı, altyapı hasarının tamir işlemlerinin ise 28.12.2024 tarihinde akşam saatlerinde tamamlandığı bildirilmiştir.

Takip eden süreçte altyapı hasarı sonrasında meydana gelen iki patlama nedeniyle kurulan kriz masası kararıyla PALGAZ tarafından tüm bölge regülatörleri kapatılmış ve Darica ilçesindeki binalara gaz arzı durdurulmuştur. 29.12.2024 tarihi itibarıyla GAZBİR ve GAZMER ile komşu illerde faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım şirketlerinin destek ekipleriyle birlikte tüm şebeke ve servis hatları üzerinde titizlikle kontroller yapılmaya başlanmış olup, bina ve dairelerin her birinin tek tek şebeke kontrolleri tamamlanarak 02.01.2025 tarihi itibarıyla güvenli bir şekilde yeniden doğal gaz arzı sağlanmıştır.

Darica ilçemizde yaşanan süreç ile ilgili olarak EPDK tarafından 03.01.2025 tarihinde PALGAZ hakkında hızlı bir soruşturma açılmış ve 6-7 Ocak 2025 tarihlerinde EPDK uzmanları tarafından sahada incelemeler yapılmıştır. Soruşturma süreci en kısa sürede sonuçlandırılacak olup, bu soruşturma neticesinde dağıtım şirketinin yaşanan süreçle ilgili hata veya ihmallerinin tespit edilmesi halinde haklarında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.

Patlamalardan etkilenen vatandaşlarımızın maddi kayıplarının giderilmesine ilişkin olarak Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan 2024/2283 ve 2024/2286 numaralı soruşturmalar henüz sonuçlanmamış olup, bu soruşturma neticesinde yapılacak hukuki tespit ve değerlendirmeler doğrultusunda kazanın sebep ve sorumlularına ilişkin gerekli işlemler tesis edilecektir.

Süreç içerisinde yaşanan elektrik kesintisi ile ilgili olarak ise; doğal gaz boru hatlarındaki hasarının giderilerek tekrar doğal gaz arzının sağlanmasına kadar geçen sürede vatandaşlarımızın özellikle ısınma amaçlı elektrik enerjisine olan talebinde yoğun bir artış gerçekleşmiş, ortaya çıkan bu yoğun elektrik enerjisi kullanım talebi ise bazı trafo ve şebekenin kapasitesinin çok üstünde aşırı yüklenmesine ve elektrik şebekesinde kısmi arızaların oluşmasına sebebiyet vermiştir. Ancak takip eden süreçte Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ekiplerince arızaya ilişkin tespitler ivedilikle yapılarak özellikle yük durumunun yoğun olduğu bölgelerde ilave trafo tesis edilmesi, mevcut trafolarda güç artışı yapılması ve jeneratör kurulmasının yanı sıra, kablo ve iletkenlerde kesit artışı çalışmaları yapılarak arızaya gerekli müdahaleler gerçekleştirilerek arz güvenliği sağlanmıştır.