



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/21590 GK 86

Sayı : 64272063-610- **315 755**
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/21590)

GÜNLÜDÜR
06 Mart 2025

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 15/01/2025 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1565759 sayılı yazınız.

İstanbul Milletvekili Sayın İskender BAYHAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/21590 esas numaralı yazılı soru önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Alparslan BAYRAKTAR
Bakan

Ek: Önerge Cevabı (2 Sayfa)

Doğrulama Kodu: ED4D06BA-D40E-44CF-BCC6-1B21F27E84DA

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/enerji-ebys>

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 06520 Çankaya-ANKARA

03125464646

03122225760

KEP Adresi : enerjivetabiikaynaklarbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Mehmet OKŞAK

ETK Uzman Yardımcısı

Telefon No: (312) 546 57 87



**İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN İSKENDER
BAYHAN'IN YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN
CEVAPLAR**

**DÖNEM
28/3**

**ESAS NO
7/21590**

Gebze'nin Mevlâna mahallesinde 22.10.2024 tarihinde meydana gelen patlamanın hemen akabinde ilgili doğal gaz dağıtım şirketi ile itfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek patlamanın olduğu daire, sokak ve mahallede incelemelerde bulunmuş, ancak yapılan bu incelemeler üzerine hazırlanan İtfaiye Raporu'nda patlamanın kaynağına ilişkin bir belirleme yapılamamıştır. Bununla birlikte mezkûr kaza yargı makamları nezdinde ayrıca adli soruşturmaya konu edilmiş ve konuya ilişkin Adli Makamlarca bilirkişi heyeti teşekkül ettirilmiş olup, bu soruşturma neticesinde yapılacak hukuki tespit ve değerlendirmeler beklenmektedir.

Darıca ilçesinde meydana gelen kazaya ilişkin olarak; 28.12.2024 tarihinde saat 13:35'te özel bir inşaat şirketinin yaptığı izinsiz kazı nedeniyle Palgaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (PALGAZ)'ne ait çelik doğal gaz hattına hasar verildiği ve bu hasar sonucu kontrolsüz gaz çıkışı meydana geldiği, hasarlı noktanın teknik emniyete alınması ve hattın gaz akışının kesilmesi amacıyla iki adet vananın ivedilikle kapatıldığı, altyapı hasarının tamir işlemlerinin ise 28.12.2024 tarihinde akşam saatlerinde tamamlandığı bildirilmiştir.

Takip eden süreçte altyapı hasarı sonrasında meydana gelen iki patlama nedeniyle kurulan kriz masası kararıyla PALGAZ tarafından tüm bölge regülatörleri kapatılmış ve Darıca ilçesindeki binalara gaz arzı durdurulmuştur. 29.12.2024 tarihi itibarıyla GAZBİR ve GAZMER ile komşu illerde faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım şirketlerinin destek ekipleriyle birlikte tüm şebeke ve servis hatları üzerinde titizlikle kontroller yapılmaya başlanmış olup, bina ve dairelerin her birinin tek tek şebeke kontrolleri tamamlanarak 02.01.2025 tarihi itibarıyla güvenli bir şekilde yeniden doğal gaz arzı sağlanmıştır.

Darıca ilçemizde yaşanan süreç ile ilgili olarak EPDK tarafından 03.01.2025 tarihinde PALGAZ hakkında hızlı bir soruşturma açılmış ve 6-7 Ocak 2025 tarihlerinde EPDK uzmanları tarafından sahada incelemeler yapılmıştır. Soruşturma süreci en kısa sürede sonuçlandırılacak olup, bu soruşturma neticesinde dağıtım şirketinin yaşanan süreçle ilgili hata veya ihmallerinin tespit edilmesi halinde haklarında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.

Doğal gaz dağıtım şirketlerince kullanılan malzemelerin tamamı ise Doğal Gaz Piyasası Tesisler Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinde yer alan; *"Doğal gaz piyasa faaliyetlerinin gerçekleştirileceği tüm doğal gaz tesislerinin tasarımı, yapım ve montajı, test ve kontrolü, işletmeye alma ve işletilmesi, bakımı, onarımı ve tesislerde asgari emniyetin sağlanması ile ilgili olarak; TS, EN, ISO, IEC standartlarından herhangi birine, bu standartlarda yoksa, TSE tarafından kabul gören diğer standartlara ve/veya dokümanlara uyulması zorunludur. Standartlarda değişiklik olması halinde, değişiklik getiren standart, uygulanan standardın iptal edilmesi veya yürürlükten kaldırılması halinde ise yeni standart geçerli olur. Tesislerde, hiçbir şekilde standart dışı malzeme ve ekipman kullanılamaz. Ancak standardı bulunmayan malzeme ve ekipman için kalite uygunluk belgesine sahip olma şartı aranır."* hükmü gereği teknik standartlara sahip malzemelerdir.

Dağıtım şirketlerince yürütülen tüm bu süreçlere ilişkin olarak; EPDK tarafından yetkilendirilen kuruluşlarca gerçekleştirilen denetimlerde yapılan tespitlerin yanı sıra, ihbar ve şikâyetlerde yer alan hususlar ile bağımsız denetim raporlarının incelenmesinden elde edilen bulgular neticesinde lisans ve sertifika sahiplerinin iş ve işlemleri meri mevzuat çerçevesinde değerlendirilmekte olup, bu değerlendirmeler neticesinde mevzuata aykırılığın tespit edilmesi halinde konunun ayrıntılı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla EPDK tarafından gerekli incelemeler/soruşturmalar yürütülmektedir.

Darıca Belediyesi'nin dağıtım şirketine ortaklığına ilişkin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 4'üncü maddesinde; *"Kuruldan dağıtım lisansı alan şehir içi dağıtım şirketi, yetki aldığı şehirde bulunan belediye veya belediye şirketini sermaye koyma şartı aramaksızın, yüzde on nispetinde dağıtım şirketine ortak olmaya davet etmek zorundadır."* hükmü bulunmakta olup, bu hüküm çerçevesinde Ülkemiz



**İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN İSKENDER
BAYHAN'IN YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN
CEVAPLAR**

**DÖNEM
28/3**

**ESAS NO
7/21590**

genelinde belediyeler dağıtım şirketlerine ortak olmakta ve bu ortaklığın getirdiği hak ve yükümlülükleri kullanmaktadır.

Süreç içerisinde yaşanan elektrik kesintisi ile ilgili olarak ise; doğal gaz boru hatlarındaki hasarının giderilerek tekrar doğal gaz arzının sağlanmasına kadar geçen sürede vatandaşlarımızın özellikle ısınma amaçlı elektrik enerjisine olan talebinde yoğun bir artış gerçekleşmiş, ortaya çıkan bu yoğun elektrik enerjisi kullanım talebi ise bazı trafo ve şebekenin kapasitesinin çok üstünde aşırı yüklenmesine ve elektrik şebekesinde kısmi arızaların oluşmasına sebebiyet vermiştir. Ancak takip eden süreçte Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ekiplerince arızaya ilişkin tespitler ivedilikle yapılarak özellikle yük durumunun yoğun olduğu bölgelerde ilave trafo tesis edilmesi, mevcut trafolarda güç artışı yapılması ve jeneratör kurulmasının yanı sıra, kablo ve iletkenlerde kesit artışı çalışmaları yapılarak arızaya gerekli müdahaleler gerçekleştirilerek arz güvenliği sağlanmıştır.

Bakım faaliyetleri kapsamında ise; “*Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Planlı Bakım Harcamalarının Tarife Hesaplamalarında Dikkate Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar*” çerçevesinde geçici kabulü yapılmış tüm dağıtım tesisleri için birinci seviye planlı bakım faaliyetleri 2 yılda bir, ikinci seviye planlı bakım faaliyetleri enerji nakil hatları hariç diğer tesis ve teçhizat için 2 yılda bir, enerji nakil hatları için 5 yılda bir yapılmakta olup, üçüncü seviye planlı bakım faaliyeti ise öngörülen bütçenin altında olmamak kaydıyla bölgesel ihtiyaçlar ve önceliklendirmeler dikkate alınarak dağıtım şirketlerince belli periyotlarda gerçekleştirilmektedir.

Patlamalardan etkilenen vatandaşlarımızın maddi kayıplarının giderilmesine ilişkin olarak Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan 2024/2283 ve 2024/2286 numaralı soruşturmalar henüz sonuçlanmamış olup, bu soruşturma neticesinde yapılacak hukuki tespit ve değerlendirmeler doğrultusunda kazanın sebep ve sorumlularına ilişkin gerekli işlemler tesis edilecektir.